



TRANSPORDIAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee
Suur-Sepa tn 16
80098, Pärnu, Pärnu maakond

Teie 04.03.2025

Meie 07.03.2025 nr 7.1-2/25/3567-2

**Pärnu linna Marksa küla Kaevandu puurkaev,
menetlus nr 477867**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Pärnu linna Marksa küla Kaevandu kinnistul (kat tunnus 15905:004:0448) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 19110 Lindi-Liu-Järve km 6,75 jäädes ca 31 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on kuni 6 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa taotluse 2511271/02406 vastavalt OÜ Puurkaevumaistrid tööle nr PK-699.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee