

Leonhard Weiss OÜ
R.Kivistik@leonhard-weiss.com

Teie: 14.06.2023 e-kiri

Meie: 21.06.2023 nr 3-1.1/2023/3889

V.a. Ranno Kivistik

Kooskõlastus

Teavitame oma 14.06.2023 RMKle saadetud e-kirjas L170 Lihula-Virtsu 110 kV elektriõhuliini rekonstrueerimise projekteerimistöödega alustamisest. Projekt hõlmab ka riigimaa katastriüksusi Lõunaliini (19501:002:0327), Mudaliistu (19501:002:0328), Mõisalahe (19502:001:0115) ja Mõisa laht (19502:003:0193), milliste volitatud esindaja on RMK.

Palume rekonstrueerimisprojekti koostamisel arvestada järgmiste tingimustega:

1. Kuna projektala paikneb Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevööndis, siis palume kavandatud tööde läbiviimiseks küsida täiendavad tingimused kaitseala valitsejalt Keskkonnaametilt.
2. Mõisalahe (19502:001:0115) kinnistul paikneva õhuliini kaitsevööndi osas on RMK sõlminud maakasutuslepingu MTÜga Villema raskeveohobused (5787 8389, kirjast@villema.ee) ja Lõunaliini (19501:002:0327) kinnistul paikneva õhuliini kaitsevööndi osas on RMK sõlminud maakasutuslepingu OÜga Roospets (5343 6655, tonureeder@gmail.com). Palume ehitustöödest teavitada ka rentnikke.
3. Tööde läbiviimisel riigimaal liikuda ainult tehnorajatise kaitsevööndi piires.
4. Ehitustöid takistav raiutud võsa utiliseerida sama kinnistu piires.
5. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida.
6. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid.
7. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMK Läänemaa metskonda ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil laanemaa@rmk.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Kusmin
RMK Metsaosakond
Läänemaa metsaülem