



TERVISEAMET

Viljandi Vallavalitsus
viljandivald@viljandivald.ee
Kauba tn 9
71020, Viljandi

Teie 10.05.2024 nr 7-2/128-38

Meie 31.05.2024 nr 9.3-1/24/5030-2

Soe lasteaia detailplaneering

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel Soe külas Soe lasteaia detailplaneeringu (edaspidi DP). Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntide ehitusõiguse määramine lasteaiahoone laiendamiseks, sh ujumise algõppe võimaldamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,1 ha.

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Visioonprojekt, töö nr 105072.

Amet tutvus esitatud materjalidega Viljandi valla [veebilehel](#) ning planeeringuga nähakse ette võimalus olemasolevat lasteaiahoonet laiendada, et vajaduse korral välja ehitada täiendavaid rühma- ja abiruume ning näha ette hoonesse ujumisbassein. Hoone on lubatud ehitada kahe korruseliseks. Maksimaalselt on lubatud olemasoleva hoone mahtu suurendada kuni kaks korda.

Kuna DPga on plaanis laiendada olemasolevat lasteaiahoonet sh rajada hoonesse ujumisbassein, siis planeeringu seletuskirjas tuleb välja tuua, et hoone projekteerimisel arvestatakse järgmiste määruste nõuetega:

- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“.

Lasteaia tehnoseadmetest levivad müratasemed peavad planeeritaval alal ja lähedusse jääval elamualal vastama kehtestatud nõuetele (keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 ”Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisas 1 kehtestatud müra normtasemed).

Amet **kooskõlastab** detailplaneeringu eelpool toodud tähelepanekutega arvestamisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Aira Varblane
58225415 Aira.Varblane@terviseamet.ee