



PÄÄSTEAMET

Gerly Eiche
Viljandi Vallavalitsus
viljandivald@viljandivald.ee

Teie: 25.04.2025 nr 7-2/24/7-15

Meie: 19.05.2025 nr 7.2-3.2/2536-1

**Pihlaka 13a katastriüksuse
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Mati Umbleja kooskõlastamast Viljandi maakonnas, Leie külas, Pihlaka 13a katastriüksuse detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevõtukohta lahendus ei vasta esitatud nõuetele.
Alus: Siseministri 18.02.2021.a määrus nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord § 16 lg 3.
Selgitus: Veevõtukoht peab paiknema hoone või rajatise kaugeimast sissepääsust kuni 200 meetri kaugusel. Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. Põhijoonisel näidatud veevõtukoht ületab 200 meetrit.
2. Põhijoonise kirjanurgas on planeeringu eskiisjoonis.
3. Planeeringu seletuskirjas kirjeldada Tuleohutuse seaduse § 23 ja 24 toodud veevõtukoha korrashoiu tingimusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mati Umbleja
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästekeskus

+ 372 435 4513
mati.umbleja@paasteamet.ee