

Saatja: Pille Pluumo <Pille.Pluumo@rescue.ee>

Saadetud: 20.10.2020 11:41

Adressaat: PÄA Lõuna <louna@rescue.ee>

Teema: FW: Jumek sunniraha.

Manused: image0011.png; IMSTP9.gif; Kviitung - 2020-10-16T160312.133 Sunniraha JUMEK.pdf

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekeskus

Pille Pluumo

Ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 507 4079

tel: +372 799 8604

Lao 17, Põlva, 63306, Eesti

www.paasteamet.ee



From: Jumek <jumek@jumek.ee>

Sent: Tuesday, October 20, 2020 11:36 AM

To: Pille Pluumo <Pille.Pluumo@rescue.ee>; enn@jumek.ee

Subject: Re: Jumek sunniraha.

Tere lp. Pille Pluumo

Sunniraha vabatahtlik maxe 16.10.2020 lisas

*Palume tulekahjusignalisatsiooni automaatse edastamise
Häirekaskusesse süsteemi ehitamise tähtaja pikendamist 01.jaan 2022*

Meil on kohapeal ööpäevaringselt väljaõppe saanud töötajad

Lugupidamisega Enn Kärson
AS JUMEK

Juhatuse liige

enn@jumek.ee
+372 52 99 881

-----Original Message-----

From: [Pille Pluumo](#)
Date: 16.10.2020 12:39:31
To: jumek@jumek.ee
Subject: Jumek sunniraha.

Tere!

Teavitan Teid, et Te ei ole vabatahtlikult maksnud 21.09.2015 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1918 nõuet nr 3 (korraldada tööstushoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmesse tulevate tulekahjuteadete automaatne edastamine Häirekeskusesse), summas 1000 eurot.

Palun maksta vabatahtlikult sunniraha summas 1000 eurot **kuni 23.10.2020** (SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “Jumek AS ettekirjutus”).

Kui sunniraha pole laekunud eelpool määratud kuupäevaks, esitan materjalid kohtutäiturile, kelle kaudu saate teha taotluse summa maksmiseks ositi. Peale sunniraha tasumist pikendan nõude täitmise tähtaega.

Ettekirjutuse nõude 4 (viia Jumek AS tootmishoone aadressil vastavusse Päästemati Lõuna päästekeskuses 30.06.2006 (nr 3- 219) kooskõlastatud ehitusprojekti toodud ehituslike tuleohutusnõuetega (nõutud suitsu- ja soojuste eemaldamise seadmetik, piksekaitse), täitmise tähtaeg on pikendatud kuni **02.07.2021** (minu 02.07.2020 nr 7.2-6.3/979 kiri).

Sama ettekirjutuse nõude 1 (Paigaldada tootmisruumidele ja laole EI-30 tuletõkkeuksed, moodustades omaette tuletõkkeseksioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks

inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida) pikendan Teie poolt soovitud tähtajale kuni **30.12 2022. a.**

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekeskus

Pille Pluumo

Ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 507 4079

tel: +372 799 8604

Lao 17, Põlva, 63306, Eesti

www.paasteamet.ee



