

Saatja: Vladimir <wam.est@gmail.com>

Saadetud: 09.05.2024 22:22

Adressaat: Päästeamet <rescue@rescue.ee>

Teema: Fwd: Hobujaama 4 evakuatsiooni õppus ja koolitus

Manused: IMG_7986.jpeg; IMG_8287.jpeg; IMG_7993.jpeg; Tulekahju korral tegutsemise plaan (2).pdf; Hoolikalt, Hobuama 4 ! - wam.est@gmail.com - Gmail (1).mhtml; Nõudekiri Päästeametile (01.02.23).docx; Nõudekiri Päästeametile_2023_03_03_v_04 (4).asice; Nõudekiri Päästeametile_2023_10_04 (1).asice; Nõudekiri Päästeametile_2024_01_08 v.1 .docx; Päästeameti vastus_22.01.24. (1) (1).pdf; FW_ Teabenõue - wam.est@gmail.com - Gmail.mhtml; Asjatundja arvamus nr 0424 Hobujaama 4, Tallinn (3) (1).asice

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palumelinke ja faile mitte avada!

Tere

Aadressil Hobujaama 4 asuvas hoones viidi 6. mail 2024 läbi evakuatsiooniõppus ja koolitus. Praktilise evakuatsiooniõppuse ajal liikusid hoone kasutajad vasakust trepist alla ja sisenesid 1. korruse fuajeesse 850 mm laiusest uksest, mis avaneb evakuatsiooni suunale vastupidises suunas.

Fuajeest väljusid mõned hoone kasutajad uksest (pöörduksest), mille elektritoidet ei katkestatud kogu praktilise evakuatsiooniõppise ajaks. Mõned hoone kasutajad lahkusid fuajeest ukse kaudu, mis on 850 mm ja oli mõeldud päästemeeskonnale.

Praktilisi evakuatsiooniõppusi parempoolsest trepikojast ja korrustelt -1 ja -2 läbi ei viidud.

Vladimir Mukasei

