



Katseprotokoll NH2025/V158321M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: Tallinna Erihoolekande- ja Rehabilitatsiooniteenuste Keskus Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 153, 12615

Veeallika valdaja: AKTSIASELTS TALLINNA VESI Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 10, 10614

Proovivõtu koht: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Maleva tn 16, ruum B16

Proovivõtja: spetsialist Signe Saaremäel atesteerimistunnistus nr: 2390/23

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 11.04.2025 kell: 09:35 Analüüs alustatud: 11.04.2025 kell: 11:09

Proov toodud laborisse: 11.04.2025 kell: 10:56 Analüüs lõpetatud: 14.04.2025

Proovivõtuprotokoll nr: **KL2025SS29350** Protokoll vormistatud: **15.04.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	288	Märkus ¹	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus¹: Ebaloomulike muutusteta.

bioanalüütik S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

