



## RAE VALLAVALITSUS

Konkurentsiamet  
[info@konkurentsiamet.ee](mailto:info@konkurentsiamet.ee)

Teie 11.04.2025 nr 9-7/24-0122-242-13

Meie *kuupäev digiallkirjas* nr 4-4/17-1

Vastus selgitustaotlusele

Lugupeetud Konkurentsiamet

Olete pöördunud Rae Vallavalitsuse poole järgnevates küsimustes:

1. Millistest investeeringute allikatest peavad olema finantseeritud Kroosi ja Radari reoveepumplate rekonstrueerimine – kas ainult liitumistasudest või osa kuludest võib kajastada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse hinnas?
2. Kui Kroosi ja Radari reoveepumplate rekonstrueerimist võib teha ainult liitumistasude arvelt, siis kas ELVESO võib sellest kõrvale kalduda, st kajastada osa kulusid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse hinnas?

Vastuseks Teie küsimustele:

1. Küsitud investeeringuobjektid (Kroosi ja Radari reoveepumplad) ei ole Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise tänases ega varasemates kavades kuulunud veeteenuse hinnas kajastuvate ja vee-ettevõtte poolt rahastatavate investeeringute hulka. Kõnealuste investeeringute rahastusallikaks on liitumistasu ehk arengukavas mainitud ka kui arendajate poolt rahastatavad investeeringud.
2. Rae vallavolikogu poolt kehtestatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2024-2035 ei ole investeeringute rahastusallikate valiku osas AS-le ELVESO kaalutusõigust antud. Seega ei ole AS-I ELVESO lubatud kõrvale kalduda arendamise kavas määratud rahastusallikatest.

Täiendavalt toome ära mõningad väljavõtted Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2024-2035, mis puudutavad nimetatud reoveepumplaid.

**Kroosi** reoveepumpla rajati 2008.a arendaja poolse rahastusega, nüüdseks on rajatud majade ehituse raames ka juurdepääsutee pumpla juurde (lk 205). **Kroosi** reoveepumpla on planeeritud lähitulevikus ümber ehitada kuivasetusega pumpade, betoonmahutite ja hoonega pumplaks seoses täiendavate liitujate reovee vooluhulkade lisandumisega (lk 206).

Peetri alevikus on vajalik rekonstrueerida Lepiku reoveepumpla arendusaladelt tuleneva suureneva vooluhulga tõttu, mille tõttu on pumplat läbiv vooluhulk üle 15 l/s ning vajalik on rajada kuivasetusega pumpadega pumpla koos hoone, generaatori ja avariimahutiga. Samal põhjusel on vajalik rekonstrueerida **Kroosi** reoveepumpla Rae külas ning rajada kuivasetusega pumpadega pumpla koos hoone, generaatori ja avariimahutiga (lk 257).

**Radari** pumpla rekonstrueerimine kuivasetusega pumplaks oli vajalik täiendavate liitujate reovee vooluhulkade vastuvõtmiseks ja edasi suunamiseks (lk 202).

*Tabel arendajate poolt rahastatavate investeeringute töömahtude kohta (lk 249).*

*Tabel 10.1 Hinnangulised arendajate poolt rahastatavate investeeringute töömahud Rae vallas*

Asula	Planeeritavad investeeringud 2024-2035					
	Vesi, m	Isevoolne kanal, m	Survekanal, m	Sademevee kanal, m	Kraav, m	Rajatised
Peetri	5 235	4 005	800	7 760	3 810	1 RVP; 2 RVP rek (Lepiku, Vägeva I); 2 SVP (Aasa, Mõigu tee); 7 sadevee tiiki
Järvküla	14 955	11 450	2 205	11 140	5605	1 RVP rek (Haava); 7 RVP; 2 PK (Loopealse, Kodala) rek (+II aste+VTJ); 1 SVP (Kindluse); 4 sadevee tiiki
Rae	16 650	12 845	3 130	8 120	8 750	14 RVP; 1 RVP rek ( <b>Kroosi</b> ), 1 düüker
Assaku	2 245	1 870	358	588	920	1 RVP, 1 RVP rek (Karja tee)
Uuesalu	2 935	1 380	1 320	1 815	1 575	2 RVP
Lehmja	7 090	5 080	2 050	2 665	400	3 RVP; 1 RVP rek (Lookivi)
Pildiküla	475	100		215		1 PK rek (Sarruse PK+IV astme pumpla+VTJ)
Jüri	1860	1 695	3 150	1822		2 RVP; 4 RVP rek (Võsa, Tuule, Betooni, Tehnпарк II); 1,5 PK

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Ivari Rannama  
abivallavanem

Koopia: AS Elveso [info@elveso.ee](mailto:info@elveso.ee)