



- TINGMÄRGID**
- W2 — Proj. 10 kV maakaabel kaitsetorus
  - Proj. tõmmits
  - Olemasolev 10/0,4 kV kompletalajaam
  - Olemasolev liitumiskilp
  - Olemasolev 0,4 kV maakaabel
  - Olemasolev 10 kV õhuliin
  - Olemasolev sidekanal
  - Olemasolev drenaaž
  - Olemasolev kat. piir
  - Riigitee kaitsevöönd
  - Demonteeritav 10 kV õhuliin
  - Tööst väljaminev 10 kV maakaabelliin

- Märkused:**
1. Rajada 10 kV kaabelliinid vastavalt joonistele TC0648-1 ja TC0648-2.
  2. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele. Ristumisel teedega min 1,0 m sügavusele.
  3. Taastada katted.
  4. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
  5. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	10 kV õhuliini asendamine kaabelliiniga, Väljaküla, Saarde vald, Pärnu maakond	Tellij:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	10 kV elektrivõrgu plaan	Joonise nr:	TC0648-1
Projektis:	L. Saamel	09.05.2025	
Kontrollis:	L. Saamel	Möötkava	M 1:500 Leht Lehti
		Stadium	TP 1 1

