



**PÄÄSTEAMET**

Riigi Kinnisvara AS  
[raul.talbonen@rkas.ee](mailto:raul.talbonen@rkas.ee)

18.12.2019 nr 7.2-2.4/14513-1

### **Haldusmenetluse lõpetamine**

Teavitan Teid haldusmenetluse lõpetamisest, kuna 09.02.2018 ettekirjutuses nr 7.2-6.5/289 esitatud puudused on kõrvaldatud.

Samas anname teada, et kuna tuletõrje voolikusüsteem ei ole enam V-kasutusviisiga hoones kohustuslik, siis ettekirjutuses punkt 2 esitatud nõude osas tuleb teil otsustada, et kas süsteem eemaldatakse hoonest või viiakse standardiga kooskõlla. Seniks kuni voolikusüsteem ei ole nõuetega kooskõlas, tuleb voolikukappidelt eemaldada tuleohutusmärgistus ja hoone töötajatele selgitada, et ohu korral võib kasutada tulekustuteid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiiu Varik-Sau  
ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Lääne päästkeskus

+372 489 2005  
[tiiu.varik-sau@rescue.ee](mailto:tiiu.varik-sau@rescue.ee)