

## **Siseministeeriumi teenistujate tuleohutusosalane meespea**

### **TULEKAHJU VÄLTIMINE**

- Kasuta oma töökoha elektripaigaldisi ja -seadmeid nõuetekohaselt ning võimaluse korral lülita seadmed pärast kasutamist välja või eemalda vooluvõrgust.
- Suitsetamisel (ka e-sigareti puhul) kasuta ainult selleks ettenähtud kohta ja kustuta sigaret alati hoolikalt.
- Lahtise tule kasutamine Siseministeeriumi hoones on keelatud.
- Kui märkad tuleohutusnõuete rikkumisi, teavita sellest kohe info- ja varahaldusosakonda või valveametnikku.
- Kui märkad evakuatsioonivalgustuse või tulekustuti rikkeid, teavita sellest kohe info- ja varahaldusosakonda.

### **TULEKAHJUST TEAVITAMINE**

- Kui tulekahju korral ei ole automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi häire ehk tulekahjualarm veel automaatselt tööle hakanud, siis rakenda see käsitsi, vajutades tulekahjuteatenupule. Tulekahjuteatenupud asuvad koridoride seintel väljapääsude juures.
- Teavita avastatud tulekahjust valveametnikku telefoninumbri 612 5111 või lühinumbri 5111.
- Tulekahjust teata kohe hädaabinumbri 112 ning ütle hoone täpne aadress, Pikk 61 Tallinn, ja kirjelda juhtunut.
- Valveametnik kontrollib iga automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate puhul vastavat tsooni.

### **EVAKUATSIOONIKORRALDUS**

- Üldjuhul evakueerutakse ehitisest välja, kasutades lähimat ja ohutuimat evakuatsiooniteed või -pääsu. Evakuatsiooni korral ei liiguta tule või suitsuga täidetud ruumi kaudu.
- Tavapärane evakuatsioon algab tulekahjualarmi püsiva või teist korda tööle rakendumisega.
- Kui avastad tulekahju või selle tundemärgid enne tulekahjualarmi kuulmist, alusta evakuatsiooniga kohe vajutades lähimat tulekahjuteatenuppu.
- Järgi korruse evakuatsioonijuhi antud suulisi korraldusi ja juhiseid.
- Ohutuks evakuatsiooniks jälgi evakuatsiooniteel paiknevaid evakuatsioonimärgistusi.
- Hoonest välja jõudes liigu kohe kogunemiskohta (Lai 47, Hobuveski piirkond), kus toimub inimeste loendus.

### **TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE**

- Tulekahju korral lähtu põhimõtetest: teavita, päästa, kustuta/lokaliseeri ja evakueeru.

- Tulekustuti kasutamisel eemalda kaitsesplint, suuna otsik põlemiskolde poole ja vajuta päästikule. Kustuta tuld eemalt ja päästikule vajutades lühikeste intervallidena.
- Tulekahjalarmi käsitsi tööle rakendamiseks vajuta tulekahjuteatenupule.
- Tule ja suitsu leviku takistamiseks sulge ruumi uks (kuid ära lukusta seda) ja aken.
- Kui sul ei õnnestu hoonest väljuda, varju mõnda ohutusse kohta ja anna endast märku.
- Tulekahju järel eemalda suits ruumidest akende kaudu loomuliku ventilatsiooni teel.
- Kui keegi on hinganud sisse suitsu, toimetage ta kiiresti värske õhu kätte.

### **KOOSTÖÖ PÄÄSTEMEESKONNAGA**

- Päästemeeskonna võtab hoones vastu valveametnik.
- Valveametnik teavitab päästetöö juhti tulekahju asukohast, ulatusest ning inimeste viibimisest ohualas, samuti teavitab evakuatsiooni läbiviimisest.
- Valveametnik teavitab päästetöö juhti ehitise elektri peakilpide, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme, mehaanilise suitsuärastuse ning gaaskustutussüsteemi asukohtadest.
- Kui ehitises on mingisuguseid ohtusid, teavitage sellest päästetöö juhti (nt gaaskustutussüsteem on rakendunud, ehitises on ohtlikke põlevmaterjale, mõni läbipääs on tõkestatud).
- Pärast päästemeeskondade kohalejõudmist kooskõlastatakse edasine tegevus päästetöö juhiga ning sellest teavitatakse teenistujaid.