



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

Märkus:  
- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-271.  
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
- Joonist vaadeldava koostööalasele ja mastitabelile!  
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korraldada ehitusjärgsed. Pinnase täitmise arvestada hilisemat vajumist, tagasitõuketav pinnas tihendada.

TASUJA:MRJ fiider:  
Asendada õhuliin alates AJ Haimre:(Märjamaa)  
kuni mastini M27 BLL-99 kaetud juhtmega  
3x L=4043/4245m.

OI. olev mast M61 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Mast M62 säilitada. OI. olev  
traavers asendada.  
Paigaldada kandetraavers.  
Paigaldada isolaatorid.

OI. olev mast M63 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

OI. olev mast M64 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

OI. olev mast M65 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Tellij:	elektrilevi	Töövõtja:	enersense	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:	11.02.2025
				Reg. nr:	11445550	Töö nr:	02/02/7448
Töö nimetus:	TASUJA: MRJ liinilõigust mastide asendamine + BLL IP7448			E-mail:	sander.kotter@ enersense.com	Joon nr:	001 / LK8
				Tel nr:	+372 5547 836	Mõõtka:	1:500
Joonise nimetus:	Asendiplaan			Projekteeris:	Sander Kotter		
				Kontrollis:	Janar Kubbi		