



Ol. olev mast M51 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M52 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

**Ettevaatust!**  
Ristumine 0,4kV AMKA õhuliiniga.  
Kontrollida 0,4kV mastide M1 ning  
M2 maanduspaigaldise olemasolu.  
Vt ristmeväljajoonis 005.

Mast M53 säilitada. Ol. olev traavers asendada.  
Paigaldada kandetraavers.  
Paigaldada isolaatorid.  
Paigaldada maandus.  
**Demonteerida ol.olev lahklüliti, asendada  
lahksulavkaitsmetega.  
Taastada olemasolevad ühendused (SAX-35'ga)!**

TASUJA:MRJ fiider:  
Asendada õhuliin alates AJ Haimre:(Märjamaa)  
kuni mastini M27 BLL-99 kaetud juhtmega  
3x L=4043/4245m.

Mast M54 säilitada. Ol. olev  
traavers asendada.  
Paigaldada kandetraavers.  
Paigaldada isolaatorid.

Ol. olev mast M55 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

	Kinnistu piir
	Olemasolev puitmast
	Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
	Olemasolev KP õhuliin
	Olemasolev madalpinge õhuliin
	Olemasolev masti tõmmits
	Projekteeritud KP õhuliin
	Projekteeritud puitmast
	Projekteeritud masti tugi
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritav masti tõmmits
	Olemasolev masti tugi

Märkus:  
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-271.  
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
- Joonist vaadeldava koos seletuskirja ning mastitabeliga!  
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korraldada ehitusjälg. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõldetav pinnas ühendada.

Tellija:	elektrilevi	Töövõtja:	enersense	Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev:	11.02.2025
Töö nimetus:	TASUJA: MRJ liinilõiguse mastide asendamine + BLL IP7448			Reg. nr:		Töö nr:	02/02/7448
Joonise nimetus:	Asendiplaan			E-mail:	sander.kotter@enersense.com	Joon nr:	001 / LK6
				Tel nr:	+372 5547 836		Mõõtkava: 1:500
				Projekteeris:	Sander Kotter		
				Kontrollis:	Janar Kubbi		