



| TINGMÄRGID |                                  |
|------------|----------------------------------|
|            | Olemasolev 15 kV õhuliin         |
|            | Projekteeritud maanduspaigaldis  |
|            | Katastriüksuse piir              |
|            | Olemasolev betoonmast            |
|            | Projekteeritud õhuliini puitmast |
|            | Projekteeritud mastalajaam       |
|            | Projekteeritud 0,4 kV õhuliin    |
|            | Demontaaž                        |

Projekteeritud AXP4G120  
L=4+85+3m  
AJ27145-Mast 1  
MPL446165  
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus, L=85m  
(haljasalal paigaldussügavus 0,7m)  
(põllul ja kruusateega ristumisel paigaldussügavus 1,0m)

Projekteeritud AXP4G120  
L=4+89+3m  
AJ27145-Mast 1  
MPL446166  
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus, L=89m  
(haljasalal paigaldussügavus 0,7m)  
(põllul ja kruusateega ristumisel paigaldussügavus 1,0m)

Demonteerida Kolli alajaam.

Demonteerida õhuliin mastist  
101-4, L=228m  
Demonteerida betoonmastid 1-4.

Olemasolev kandemast asendada.  
Mastile paigaldada uus mastalajaama tunnusega AJ27195.  
TAN, 11m, 4.kl.

Alusplaanina on kasutatud:  
- MCM Ehitus OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr GA0028). Koostamise aeg: 22.02.2026; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:  
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.  
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

|   |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|----------------------|
| Tellija:  |  | Address: Piliikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 |  | Kuupäev: 03.03.2026  |
| Töö nimetus: Jõgeva-Kaarepere 15 kV õhuliini rekonstrueerimine, Jõgeva vald, Jõgeva maakond |  | MTR: TEL003344   |  | Töö nr: IP9135       |
| Joonise nimetus: ASENDIPLAAN  |  | Reg nr: 14217559   |  | Joonise nr: 12       |
|   |  | Telefon: 59002913  |  | Mõõtkava: M 1:500/A3 |
|   |  | e-mail: tanel.heering@elefish.ee   |  |                      |
|   |  | Projekteerija: Tanel Heering   |  |                      |
|   |  | Kontrollija: Tanel Heering   |  | Muudatus: Ver 1      |