



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tartu

22.03.2022 nr 7.2-6.3/27

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Lõuna päästekeskus arvestab Tartu Näitused AS (registrikood 10255416) 16.03.2022 taotluses toodud põhjendusi ja summiraha vabatahtlikku tasumist. Sellest lähtuvalt määrab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 30.09.2010. a ettekirjutus nr 7-6/3674 nõude 1 täitmiseks uue tähtaja adressaadile Tartu Näitused ASile (registrikood 10255416), F. R. Kreutzwaldi 60, Tartu linn, Tartu maakond.

Nõudega nr 1 kohustati tagama hallis B metallist kandekonstruktsioonide tulepüsivus ja PVC-katte tuletundlikkus vastavalt ehitisele ja selle osale esitatavatele tuleohutusnõuetele. Kaitsta või töödelda metallist kandekonstruktsioonid selliselt, et oleks tagatud kandekonstruktsioonide tulepüsivus R30. Tagada seinte ja lagede pinnakihi tuletundlikkus kogunemishoones -klass B-s1,d0.

Samas jääb kehtima ettekirjutuses nr 7-6/3674 nõude 1 antud hoiatus – kui 16.03.2024 jäetakse nõue täitmata, rakendatakse adressaadi suhtes sunnivahendit – summiraha 700,00 (seitsesada) eurot.

Ettekirjutuse täitmisest andke teada dokumendi lõpus olevatel kontaktandmetel.

Ettekirjutuse uue tähtaja vaidlustamise võimalused (30 päeva jooksul dokumendi kättesaamise päevast arvates):

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee)
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, trthktartu.menetlus@kohus.ee)

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Kärsin
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus
+372 5145768
Marek.Karsin@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: Tartu Näitused ASile info@tartunaitused.ee