


Märkused:

-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 11672G.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev veetrass
- Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D75 450N
- Projekteeritud maakaabel aitsetorus PVC D75 750N
- Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
- Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
- Kinnistu piir
- Olemasolev side-õhuliin
- Ol.ol tarbija reservtoru
- Haljastuse taastamine

Tellija:		Töövõtja:		Address: Energia tn. 4 Pärnu 80042		Kuupäev: Juuni. 2024	
Töö nimetus: Matse-Indre eramu liitumise tööprojekt Taguküla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond		Reg nr: 11445550 Telefon: 56924513 E-post: getlin.juhe@enersense.com		Projekteerija: Getlin Juhe		Töö nr: LC0987	
Joonise nimetus: Asendiplaan						Joonise nr: 001-2	
						Mõõtkava: 1:1500 (A3)	