

Saatja: <laura@termopilt.ee>
Saadetud: 25.07.2023 13:59
Adressaat: <dhs@transpordiamet.ee>
Teema: RE: Kiri

Tere ja tänan vastamast!

1. Üks restkaev riigimaal ja teise restkaevu suurem tingmärk, mis ulatub riigimaale ei peaks olema põhjus keeldumaks anda vee ka kanalisatsiooni osale ehitusluba, kuna ehitusload antakse igale toruliigile eraldi ja need on vaja ehitada sõltumata sellest, kas sinna tuleb parkla või mitte.
 2. Millisest übermõõdu suurendamist te silmas peate? Kui olemasolev toru on bet DN400, siis uus D400 ei ole suurem toru. See, et Transpordiamet on Ehitajate tee remondi ajal selle toru ära lõhknud ja sisse lükanud De200 toru, ei anna kuidagi alust pidada seda toru De200seks, mida nüüd suurendatakse. Praegusel juhul remonditakse vana toru sama läbimõõdu vastu.
- Arvutused on Transpordiametile enne torude projekteerimist juba saadetud, nõusolek seda 5m kraavi kasutada lisa koguse jaoks on juba eelnevalt antud. Osaliselt on praegu kaevu nr 128 juhitud veed suunatud uue lisa toruga teise kaevu, mis asub Kirsi tn pool.

Lugupidamisega
Laura-Liis Juursalu
VK-insener
Termopilt OÜ

From: dhs@transpordiamet.ee <dhs@transpordiamet.ee>
Sent: Tuesday, July 25, 2023 12:55 PM
To: Termopilt OÜ <laura@termopilt.ee>
Subject: Kiri

Tere!

Saadame vastuse selgitustega Teie 25.07 e-postiga saadetud päringule.

1. osad sademevee restkaevud on projektis kavandatud riigimaale, need on uued ja selles osas ei saa olla talumiskohustust. Nende paiknemine on üheselt seotud teede ja parkla projektiga, mille eelnev kooskõlastamine on vajalik. Riigimaa kasutamiseks on nendes asukohtades vajalik nii teede/platside kui ka SK torustike osas sõlmida kasutusõiguse lepingud.
2. NB! talumiskohustus (kui see on olemas) ei laiene olemasoleva torustiku asendamisele suurema läbimõõduga torudega. Sellisel juhul tuleb ikkagi sõlmida kasutusõiguse leping. NB! kooskõlastatud parkla ja teede lahendusest sõltuvad ka sademevee lisanduvad vooluhulgad – kui parkla lahendus muutub, tuleb korrigeerida ka vooluhulkade arvutusi ja võib-olla ka torustike läbimõõte.

Lugupidamisega

Lauri Rahe

peaspetsalist

planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 55679183

www.transpordiamet.ee

Pargi 3a / Viljandi / Transpordiamet

Teile on saadetud Transpordiameti dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument.

Pealkiri: **EHR- Pärnu maakond, Pärnu linn, Ehitajate tee T1// T17// T20// Kirsi tänav T9
ühiskanalisatsioonitorustiku ehitusloa taotlus, menetlus nr 375475**

Registreerimise kuupäev: **24.07.2023**

Registreerimise number: **7.1-2/23/15150-2.**

NB! Dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirang alates kuni , vastavalt .

Dokument on manuses.

Transpordiamet

Valge 4

11413 Tallinn

kliendiinfo 620 1200, info@transpordiamet.ee

www.transpordiamet.ee