



TINGMÄRGID

- Projekteeritud pinnasesse paigaldatav tänavavlagustuse maakaabel AXPk 4G25, 75 mm PVC 750N kaitsetorus.
- Korduvmaanduspaigaldis $U_t < 50V$
- VJK maandus $R_m < 30\Omega$
- Projekteeritud uus ülekäigu valgusti metallist mastil
- 35-1
23W.L3
5369/4K
6m.0m
- Kilbi nr./Valgusti number
valgusti võimsus/Valgusti faseering
Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (4K=4000K ja 3K=3000K)
Valgusti kõrgus/konsooli pikkus

Mõõtkava:	Staadium:	Erial:	Objekti aadress:
	PP	EL	Kiviõli, Lüganeuse vald, Ida-Viru maakond
ELCAD:	Töö nimetus:		
Joonise nimetus:	Kiviõli jalgsi ülekäikude valgustuse projekteerimine		
Skeem			ELTAM OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL10533430-0001 16.09.2002
Töö number:	Joonise number:	Jooniste nr (arv):	Koostas: Mattias Herzmann
01606-25	EL-2		Kuupäev: 30.06.2025
			Kontrollis: Mattias Herzmann