

Taisto Toiger

Saatja: Eret Püvi <Eret.Puvi@rannusaeveski.ee>
Saatmisaeg: 14. jaanuar 2025. a. 12:21
Adressaat: Taisto Toiger
Teema: RE: Põlevmaterjali ladustamise plaani kooskõlastamisest ning Teie saadetud plaani täiendamisest
Manused: Ladustusplaan vol 2.pdf

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Edastame korrigeeritud plaani.

Parimate soovidega

Eret Püvi
Saeveski juht
Rannu Saeveski OÜ
+372 58016237
Eret.puvi@rannusaeveski.ee
info@rannusaeveski.ee

From: Taisto Toiger <taisto.toiger@paasteamet.ee>
Sent: reede, 20. detsember 2024 09:34
To: Eret Püvi <Eret.Puvi@rannusaeveski.ee>
Subject: Põlevmaterjali ladustamise plaani kooskõlastamisest ning Teie saadetud plaani täiendamisest

Tere!

Oleme läbi vaadanud Teie 09.12.2024 saadetud Rannu Saeveski OÜ põlevmaterjali ladustamise plaani.

Siseministri 27.mai 2024.a määruse nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ (RT I, 29.05.2024, 2) paragrahvi 8 lõike 1 punkti 2 kohaselt peab koostama põlevmaterjali lahtise ladustamise plaani ja esitama selle enne ladustamist asukohajärgsele päästeskusele.

Eelpool nimetatud määruse lõike 2 kohaselt peab põlevmaterjali ladustamise plaan hõlmama vähemalt alljärgnevat teavet:

- 1) põlevmaterjali lahtise ladustamise ala asukoha aadress ja katastri number;
- 2) auna või virna paiknemise koht ning laius, kõrgus, pikkus ja ümbermõõt meetrites, põlevmaterjali maksimumkogus ja liik ning vahemaa auna või virna kõrval paikneva teise auna või virna või hooneni meetrites;
- 3) hoone, mis paikneb põlevmaterjali lahtise ladustamise alaga samal kinnistul, ja selle tuleohutusklass;
- 4) hoone, mis paikneb põlevmaterjali lahtise ladustamise ala naaberkinnistul, ja selle tuleohutusklass, välja arvatud juhul, kui vahemaa ladustamisala piirist hooneni on üle 36 meetri;
- 5) veevõtukoha paiknemise koht, vahemaa põlevmaterjali lahtise ladustamise ala kõige kaugema punktini, veeallika tüüp ja veevooluhulk või vee kogus;
- 6) päästesõiduki juurdesõidutee põlevmaterjali lahtise ladustamise alale ja veevõtukohale ning kõvendatud pinnase

materjal;

7) juurdesõidutee laius ning aiaga piiratud territooriumil värava asukoht, laius ja kõrgus;

8) ladustaja kontaktandmed;

9) plaani koostaja.

Põlevmaterjali lahtise ladustamise plaani koostamisel juhindutakse sama määruse lisast 2 „Põlevmaterjali lahtise ladustamise plaani näidis”.

Näidis kirjale lisatud.

Palume Teie saadetud põlevmaterjali ladustamise plaani täiendada eelpool nimetatud infoga ning esitada see uuesti Päästeameti Ida päästkeskusele.

Lugupidamisega

Taisto Toiger

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob: +372 5398 6812

taisto.toiger@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

F. R. Kreutzwaldi 5A | 44314 Rakvere

paasteamet.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

