



NBI Ettevaatus-
piiripost.

Proj. raiutatav võsa/puud; S= ca 430 m²
Raiutatud materjal ladustada kinnistul ühte
ligipääsetavasse kohta.

PEØ160; 750N; L= 143 m
- sügavusel >1,0 m (maapinnast)

Proj. 10 KV maakaabel:
KPL218960; AL 3x240 mm²
(AJ13917 - MAJ "Päinurme")
L= 2222/2260 m (trass/kaabel)

15162 koigi-Päinurme tee
32502: 002:1703

MNT 15162
KM 11,40

Maantee teekaitsevöönd

Ranna või kalda
piiranguvöönd

PEØ160; 1250N; L= 66 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m (teepinnast,
jõe põhjast, kraavi põhjast)

Ranna või kalda
ehituskeeluvöönd

Puumasin

H=67,90

H=64,50

H=66,10

H=67,00

PEØ160; 750N; L= 560 m
- sügavusel >1,0 m (maapinnast)

Proj. raiutatav võsa/puud; S= ca 835 m²
Raiutatud materjal ladustada kinnistul ühte
ligipääsetavasse kohta.

Ranna või kalda
ehituskeeluvöönd

Sepajaagu
32502: 002:1233

Sillaotsa nurm
32502: 002:0001

Dem. 0,4 KV õhulin
AMKA 50; L= 863 m (trass)
Masst 45 - mast 77

Dem. mast
73 (kreosoof)

Dem. mast
74 (puitt)
+ RB jaaland

Dem. mast
75 (puitt)
+ RB jaaland

Dem. mast
72 (kreosoof)

Dem. mast
71 (puitt)

Dem. mast
70 (kreosoof)

Edasi vt.
Leht 13

Edasi vt.
Leht 15

Projekt: Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks koos kaasneva investeeringuga Udeva, Pätsavere, Lähvere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond		Tellijä: Enefit Connect OÜ
Joonise nr:	Asendiplaan	Joonise nr: LR8234-1
Projekteeris: Mikko Reiter	Kontrollis: Aro Kivisid	Mõõtkava: 1:500
Projekti nr: 1423135	Projekti nr: 3.0412	Lehti: 14
Projekti nr: 1423135	Projekti nr: 3.0412	Lehti: 22
Projekti nr: 1423135	Projekti nr: 3.0412	Lehti: 14
Projekti nr: 1423135	Projekti nr: 3.0412	Lehti: 22

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Pöytäkatu 3, 50112 Linn
Reg. nr: 1423135
Proj. nr: 3.0412