Jaama
87901:004:0057

18110 Rosma-Tiike-Leevi tee
87901:004:1140

8110 Rosma-Tiike Leevi teekaitsevöönd 30m

Võhandu jõe kalda ehituskeeluvöönd 50m

Võhandu jõe kalda veekaitsevöönd 10m

Võhandu jõe kalda kallasrada 4m

Võhandu jõgi

Leevi veskijärv
70801:001:0727

Karaski
87901:004:1163

Mõisakalda
70801:001:1064

Pähklimäe
87901:004:1084

Võhni
87901:001:0

Leevi

Soo

Kuur

Põld

Põld

x= 6427612

LK219536
Elektrilevi liitumiskilp õhuliini mastil

Perspektiivse biopuhasti toitekaabel XPK3G2,5 B-klassi kaablikaitsekõris Ø50
L_{kaabel}= 22m
L_{trass}= 15m

Toitekaabel AXPK4G25 B-klassi kaablikaitsekõris Ø50
L_{kaabel}= 34m
L_{trass}= 28m

Toitekaabel AMCMK4x25/16 B-klassi kaablikaitsekõris Ø50
L_{kaabel}= 33m
L_{trass}= 22m

Reservkõri Ø50 perspektiivsele autovarjualusele

P3

Vahekilp VJK

Perspektiivse puurkaevu toitekaabel XPK5G2,5 B-klassi kaablikaitsekõris Ø50
L_{kaabel}= 25m
L_{trass}= 20m

Puurkaevu hooldusala 10m

Toitekaabel AMCMK4x25/16 B-klassi kaablikaitsekõris Ø50
L_{kaabel}= 27m
L_{trass}= 17m

Toitekaabel AMCMK4x25/16 B-klassi kaablikaitsekõris Ø50
L_{kaabel}= 52m
L_{trass}= 44m

Toitekaabel AMCMK4x25/16 B-klassi kaablikaitsekõris Ø50
L_{kaabel}= 30m
L_{trass}= 20m

Katusehari 76,41 2H E

Soojer 70,51

±0,00=70,65

JK1

JK2

PJK1

PK

M1 10.0

TINGMÄRGID

LK219536	ol.olev kinnistu liitumiskilp õhuliini mastil
	proj. vahejaotuskeskus VJK, sokliga maakilp.
	proj. kilbi kordusmaandus
W1	proj. kinnistu peatoitekaabel AXPK4G25 kaablikaitsetorus Ø50
W1.1	proj. toitekaabel AMCMK4x25/16 kaablikaitsetorus Ø50
W1.2	proj. puurkaevu toitekaabel XPK5G2,5 kaablikaitsetorus Ø50
W1.3	proj. biopuhasti toitekaabel XPK3G2,5 kaablikaitsetorus Ø50
ø50	proj. reservkõri Ø50
M 3~	Puurkaevu pump
PJKx	Hoone peajaotuskeskus
BK	Biopuhasti juhtkilp
JKx	Perspektiivne jaotuskeskus

TINGMÄRGID Arhitektuuribüroo M. Laikask OÜ töö nr 01-23-ML 11.10.2023

	Ol. olevad hooned
	Proj. abihoone
	Proj. terass
	Ol. ol kruusakattega juurdepääsutee kinnistule
	Proj. kruusakattega kinnistusisesed teed ja platsid

MÄRKUSED:

1. Elektrimontaažitöödel tuleb täita EVS-STANDARDISARJA EVS-HD 60364-5 nõudeid.
2. Krundile paigaldada vahejaotuskeskus VJK joonisel näidatud asukohta. Kasutada komplektset sokliga maakilpi ning teostada selle paigaldus vastavalt tootja juhendile. Kilbi sokli osa täita drenaaži eesmärgil kergkruusaga. Kilp koostada projektis näidatud skeemi alusel.
3. Vahejaotuskeskusele VJK rajada nõuetele vastav kordusmaandus, et oleks tagatud alla 50V puutepinge.
4. Projekteeritud kaablid paigaldada haljasalal 0,75m sügavusele, sõiduteede all 1,0m sügavusele.
5. Projekteeritud kinnistu peatoitekaabel ja hoonete toitekaablid paigaldada haljasalal PVC B-klassi kaablikaitsetorudes 450N, sõiduteede ja -platside all A-klassi torudes 750N. Torude läbimõõt Ø=50mm.
6. Paigaldatud kaablid varustada mõlemast otsast lipikutega, kuhu peale kanda liini algus, liini pikkus, liini lõpp, juhi mark.
7. Kaevikud ja kaablite paigaldus vastavalt kehtivatele nõuetele ja standarditele (v.t. alumist abijoonist).
8. Tagasitaidet teostades asetada kaablite kohale kaablihoiatuslint (v.t. alumist abijoonist).
9. Teiste tehnorajatiste trassidega ristumisel teha kaevetööd käsitsi.
10. Ristumisel kaitsmata kaablitega paigaldada nendele ümber poolitatavat kaablikaitsetorud.
11. Kaabelliini nõutav püstvahekaugused ristumisel: sidekaabliga min 0,15m; drenaaži-, vee- ja kanalisatsioonitoruga min 0,5m; kaugküttetoruga min 0,3m, gaasitoruga min 0,2m, elektrikaabliga min 0,1m.
12. Kaabelliini nõutav rõhtvahekaugused rööpkulgemisel: sidekaabliga min 0,5m, drenaaži-, vee- ja kanalisatsioonitoruga min 1m; kaugküttetoruga min 2m, gaasitoruga min 1m, elektrikaabliga min 0,07m.
13. Enne töödega alustamist teavitada teisi võrguvaldajaid ning kooskõlastada nendega planeeritavad tööd.
14. Kasutatud geoalus: Aamos Atlas OÜ, töö nr 341-G-22 30.12.2022
15. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis; kõrgused EH2000 süsteemis.



1. Kaablite paigaldussügavus sõidutee all vähemalt 1m, haljasalal vähemalt 0,7m
2. Täitmisel pinnas torude ümber ja all tihendada, arvestades võimalikku hilisemat pinnasevajumist.
3. Torude vahekaugust suurendada, kui see on vajalik soojenemistingimuste pärast (vt HD 620 6-F pt 5 tabel 6) või ehituslikel kaalutlustel.
4. Tagasitäitmisel võib kasutada A-klassi torude puhul kohalikku pinnast, kui see ei sisalda suuri (üle 10-20mm) kive. Suure kivisuse puhul teha toru ümber liivapadi.

Number	Muudatus	Teostas	Kuupäev

TNS PROJEKT OÜ
Ärireg nr: 16227467
MTR nr: TEL004002
tel 55 626 017; 55 505 583
e-mail: projektTNS@gmail.com
Riia tn 181A
Tartu 51014

Tellija:	Henrik Ling			
Objekt:	Kinnistu välisvõrk Mõisakalda, Jõeveere küla, Räpina vald, Põlva maakond			
Joonis:	KINNISTU ELEKTRIVARUSTUSE PLAAN Asendiplaan			
Joonestaja:	T. Josipčuk			
Projekteerija:	S.Vään	Staadium: EP	Mõõtkava: 1:250	Kuupäev: 17.04.2024
Faili failis:		Töö nr: TSN24076	Joonise nr: EL-4-01	Leht: 1/1