-73
0,55 km

-73
0,5 km

-73
0,43 km

Tõrva gümnaasiumi metsapark

82301:002:0850
Puiestee tänav

82301:001:0034
73 Tõrva-Pikasilla tee L.t

82301:003:0140
Tartu tn 19

82301:003:0130
Puiestee tn 8

82301:003:0030
Puiestee tn 6

82301:003:0430
Puiestee tänav 1

82301:003:0430
Puiestee tänav T1

82301:005:0050
Tartu tn 17

82301:005:0750
Puiestee tn 5

82301:005:1350
Pikk tänav

82301:005:1040
Pikk tn 33

82301:005:1420
Pikk tn 20

82301:005:0490
Pikk tn 18

82301:005:0950
Pikk tn 29

82301:005:1080
Pikk tn 16

82301:001:0912
Tartu tn 15a

82301:002:0770
Tartu tn 20a

82301:002:0040
Aida tn 4a

82301:002:0500
Aida tn 2

82301:002:1890
Madise tänav

82301:002:0011
Gümnaasiumi park 2

Tee kaitsevöödi piir

Murukatte taastamine 4 m²

Murukatte taastamine 16 m²

Murukatte taastamine 2 m²

Murukatte taastamine 36 m²

Murukatte taastamine 55 m²

Murukatte taastamine 32 m²

Murukatte taastamine 4 m²

Kõnnitee kivipartetukatte taastamine 10 m²

Kõnnitee äärekivi taastamine, L=5,5m

Projekteeritud kaabelliin:
- Kaabli tähis - KPL223644
- Kaabli algus - ilbupunkt: AJ14926 - AJ14928
- Kaabli mark: Al 3x240+35 24 kV,
- Kaabli tresse- ja skeemipikkus: Lkaabel= 1045 m, Lskeem= 1065 m

EL-4-02 Leht 3

EL-4-02 Leht 4

EL-4-02 Leht 5

LEHT 3

LEHT 5

Leht 3
Leht 4
Leht 5
Leht 6

Asendiplaani lehtede asendiskeem

Tingmärgid

- projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus
- projekteeritud kinnine kaeve
- projekteeritud 15 kV kaablimuhv
- demonteeritav või tööst väljaviidav objekt
- katastripiir
- puude juurestiku kaitsevööndi piir

Taastamise tingmärgid

- asfaltkatte taastamise ala
- murukatte taastamise ala
- kivikatte taastamise ala
- äärekivi taastamine

Varemprojekteeritud sidevõrk

Eesti Andmeside AS

- sidetrass, Kirjanurk OÜ töö nr 7751P, 2022.a

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	**Puiestee tn 1 peakaitse suurendamine ja jaotamine - 2. etapp.** **Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond.**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**
LEONHARD WEISS	Joonis	**Katete taastamise asendiplaan** **Leht 4**			Töö nr	**LC0543-K2**
					Joonise nr	**EL-4-06**
	Projekteeris	**A. Mee**		28.06.2024	511 9005	Mõõtkava M 1: 500
	Kontrollis	**H. Vissel**		28.06.2024	5196 76945	Staadium Tööprojekt
	Projektijuht	**-**			-	Keel EST / Leht 4 / Lehti 9

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348