

**TEENUSE OSUTAMISE  
AKT NR 4941487832****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI <b>VESIRATAS OÜ</b>	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD <b>11564409</b>
ESINDAJA NIMI <b>LAURA-LIIS JUURSALU</b>	ESINDAJA TELEFON <b>5330 3737</b>

**OSUTATUD TEENUS**

NIMETUS <b>Projektide koostöölastamine: väikeprojekt</b>	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT <b>Lihula mnt 3b, Audru alevik, Pärnu linn (vk)</b>	
MAKSUMUS <b>20.00</b>	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV <b>23.07.2024</b>
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI <b>Maie Erik</b>	

**Teenuse osutaja:**  
Maie Erik  
Elektrilevi OÜ

**Teenuse tellija:**  
LAURA-LIIS JUURSALU

## PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 4941487832

Kooskõlastuse kuupäev 23.07.2024

### KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 11564409

Ettevõtte nimi VESIRATAS OÜ

Kontakisik LAURA-LIIS JUURSALU

Objekti aadress Lihula mnt 3b, Audru alevik, Pärnu linn (vk)

Töö number 2115

Töö sisu Vee- ja kanalisatsioonitorustike asendiplaan

Etapp Põhiprojekt

### KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

\* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

\* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

\* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

\* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

\* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

\* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

\* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise

eest.

\* Olemasolevad kaablid kaitsta.

\* Katete taastamisel peab kaablile jääma min 0,4m pehmet pinnast.

#### **KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS**

Maie Erik

Elektrilevi OÜ