



KOBRAS OÜ
Siiri@kobras.ee
Riia 35
50410, Tartu, Tartu maakond

Teie 07.06.2022

Meie 14.07.2022 nr 7.1-2/22/12939-2

**Uuemõisa maaparandusehitise
rekonstrueerimise projekti kooskõlastus
riigiteede nr 9 ja nr 16108 maaüksuste piires
ja teede kaitsevööndites Läänemaal**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks maaparandusehitise rekonstrueerimise projekti töö nr 2021-352 „*Uuemõisa maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja teede ehitamise ehitusprojekt*“ Lääne maakond, Haapsalu linn, Herjava, Kabrametsa, Kadaka ja Rohense külades.

Projektmaterjalidest lähtuvalt tuvastasime projekteeritaval ala puutumused riigiteedega alljärgnevalt:

- Riigitee nr nr 9 Ääsmäe - Haapsalu – Rohuküla **km 67,073-67,268** puutumus Uuemõisa 5033170300020/004 maaparandusehitise EH1 ringpiiriga.
- Riigitee nr 16108 Herjava – Võnnu **km 1,878-2,237** puutumus Kadaka 5110500020031/001 maaparandusehitise EH4 ringpiiriga ning **km 2,853** ja **km 3,023** uuendatakse/hooldatakse riigitee alused truubid ja riigiteega ristuvad eesvoolud.

Transpordiameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse vahel on riigiteede ristmike rekonstrueerimiseks sõlmitud „RISTUMISKOHA EHITAMISE LEPING 7.1-1/22/2539-1“ millega on reguleeritud ehitustööde teostamine ja poolte õigused ning kohustused alljärgnevates asukohtades:

- Riigitee nr 16108 Herjava – Võnnu km 2,68 ja Üsse tee
- Riigitee nr 16108 Herjava – Võnnu km 3,001 ja HS667 tee

Ristumiskohad rekonstrueerida vastavalt Kobras OÜ kooskõlastatud projektile töö nr 2022-014 „*Mahasõit HS667 ja Üsse tee mahasõidud*“, pidades kinni Transpordiameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse vahelisest ristumiskoha ehitamise lepingust ning selles sätestatud nõuetest.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6 ja lg 10, § 97, § 99 lg 3 ja lg 4 ning Transpordiameti põhimääruse **KOOSKÕLASTAME** Kobras OÜ töö nr 2021-352 „*Uuemõisa maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja teede ehitamise ehitusprojekt. V01*“ (seisuga 07.06.2022).

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. Riigitee nr 9 teelõik km 64,434-70,481 oli taastusremondi objekt 2020 aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2020 aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.

2. Riigitee nr 9 teelõik km 0,0-70,0 on Teehoiukava alusel 2+1 tee ehituse objekt 2030 aastal.
3. Riigitee ja riigitee mahasõitude olemasolevad teetruubid ning truupide sisse- ja väljavoolu kindlustused peavad säilima. Teede muldkeha ja teede katendi kahjustamine ei ole lubatud.
4. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu, ladustamist ning peale- ja mahalaadimistöid riigiteele mitte kavandada. Riigitee nõlvadel sõitmine või manööverdamine ning muul viisil konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine on keelatud.
5. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
6. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist. Kui kavandatav tegevus võib riigiteel liiklejaid mistahes viisil ohustada, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liikluseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.
7. Ehituslubade menetlusse palume kaasata Transpordiameti vastavalt EhS § 36 lg 5, § 42 lg 7.
8. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:
 - 8.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liikluseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 *Nõuded ajutisele liikluskorraldusele* ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.
 - 8.2. saada Transpordiametilt liikluseaduse § 72 lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Vastav taotlus ([#td-ja-piirangud-ma](https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid)) palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liikluseaduse“ täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet põhimääruse alusel ning nimetatud õigusaktidega kehtestatud korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Triinu Mänd

peaspetsialist

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus

58303908, Triinu.Mand@transpordiamet.ee

Lisa: 2021-352_Uuemõisa rek projekt_Ehitusprojekt_V01