



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Valga

19.02.2019 nr 7.2-6.3/417

### Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Lõuna päästekeskus pikendab peale sunniraha maksmist riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 21.09.2015 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1918 nõude 4. täitmise tähtaega.

### Riikliku tuleohutusjärelvalve 21.09.2015. a ettekirjutus nr 7.2-6.2/1918 nõue 4.

4. Viia Jumek AS tootmishoone aadressil Prange küla, Otepää vald vastavusse Päästemati Lõuna päästekeskuses 30.06.2006 (nr 3- 219) kooskõlastatud ehitusprojektis toodud ehituslike tuleohutusnõuetega (nõutud suitsu- ja soojuste eemaldamise seadmestik, piksekaitse).

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 8, § 5 lg 1

*Tuleohutuse seaduse § 3 lg 8* – Isik on kohustatud rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid;

*Tuleohutuse seaduse § 5 lg 1* - Kohalik omavalitsus võib ehitusseaduses sätestatud kirjaliku nõusoleku anda ning ehitusloa ja ehitise kasutusloa väljastada, kui Päästeamet on ehitusprojekti või ehitise kasutusloa andmise kirjalikult heaks kiitnud ehitise kohta, mille suhtes on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded.

Ehitusseadustik § 11 lg 1 järgi peab ehitise kogu kasutusaja jooksul olema ohutu, mille hulka kuulub ka EHS § 11 lg 2 p 2 järgi tuleohutus (EHS § 130 lg 10 menetluspädevus Päästeametil), mida täpsemalt reguleerib EHS-i alusel Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Tuleohutusülevaatuse ajal toimus Jumek AS tööstushoone kasutamine tootmistegevusena. Tootmishoone ei vasta aga kehtivatele ehituslikele tuleohutusnõuetele, mis võivad tulekahju korral ohustada vara ja inimeste elusid. Hoonele antud ehitise kasutusluba nr 576 27. 02.2007 Puka Vallavalitus.

**Täitmise tähtaeg: 01.12.2019**

**Sunniraha hoiatus:** juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 1000 (üks tuhat) eurot.**

Kui haldusakti adreassaad jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, või Luminor Bank AS panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “Ettekirjutus „Jumek AS”.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu.

Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, [tmktartu.menetlus@kohus.ee](mailto:tmktartu.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee) 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Külli Uibo

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Lõuna päästekeskus

76 32 155

[kylli.uibo@rescue.ee](mailto:kylli.uibo@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

Jumek AS , [jumek@jumek.ee](mailto:jumek@jumek.ee)