



Tingmärke

- Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Projekteeritud tugi

- x Demonteeritav MP õhuliin
- x Demonteeritav KP õhuliin
- x Olev KP Kaabel
- x Olev 35 kV õhuliin
- x Katastritruksuse piir

7070300100331  
Kopii

7070300100031  
Tugi

7070300100412  
Pedaalide

Märksused:  
1. Ehitusfööd kommuivad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsetööndis ja teemaal.  
2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.  
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Linide tähistustes on enne kaldipoont trassi pikkus, pärast kaldipoont liini pikkus

Kasutatud materjal:  
1. Geoaalus - Kirjanurk OU (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

<p><b>LEONHARD WEISS</b></p> <p>LEONHARD WEISS OU E-post: esir@leonhard-weiss.com Telerfon: +372 601 2285 Registreeritud: 15083348</p>		<p>Asendiplaan nr. 17</p> <p>17.08.2023 372 53045971</p> <p>K. Kangro K. Kangro</p>		<p>Enetüpe Connect OU</p> <p>IP6203-K2-1</p> <p>M. T. 500</p>	
Projekti	Räpina-Leevaku 10 kV filtri rekonstrueerimine Räpina vallas Põlvamaal (II etapp)	Joonis	Asendiplaan nr. 17	Taolija	Enetüpe Connect OU
Projekti		Projekti		Kaali	9
Projekti		Projekti		Liini	12