

Irina Belik

From: Irina Belik
Sent: 5. juuni 2020. a. 15:16
To: 'Norwes Metall / Natalja'
Subject: RE: vypolnenie predpisanija

Tere

Благодарим за письмо. Просим представить обоснованное ходайство, дигитально подписанное.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

mob: +372 5860 2188 (855)

tel: +372 357 6104

e-post: irina.belik@rescue.ee

Vahtra 3 I 21003 Narva I Eesti

www.paasteamet.ee



From: Norwes Metall / Natalja <info@norwes.ee>

Sent: Tuesday, May 5, 2020 4:08 PM

To: Irina Belik <Irina.Belik@rescue.ee>

Subject: FW: vypolnenie predpisanija

Добрый день,

В связи с введенным в Эстонии чрезвычайным положением и тяжелой экономической ситуацией , просим перенести срок выполнения замечаний по автоматической пожарной сигнализации и противопожарным дверям на год.

С уважением ,
А.Полупан
Председатель правления

From: Irina Belik [<mailto:Irina.Belik@rescue.ee>]
Sent: Tuesday, January 28, 2020 3:48 PM
To: info@norwes.ee
Subject: vypolnenie predpisanija

Tere

Посылаем протокол № 7.2-5.4/265-1, в котором результаты проверки выполнения предписания (PVP.pdf).

Обращаем внимание на следующие моменты:

1. Установленные наклейки эвакуационного обозначения желательно закрепить на таблички с надежными креплениями
2. Огнетушители должны проходить проверку раз в 2 года (срок проверки на огнетушителях указан январь 2020)

Проверку регламентирует постановление № 39 «Требования к огнетушителям...» <https://www.riigiteataja.ee/akt/110022016004>

(3) Rõhu all oleva tulekustuti kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:

- 1) pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
 - 2) päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
 - 3) tulekustuti rõhu kontrollimine (välja arvatud süsihappegaaskustutil);
 - 4) süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;
 - 5) pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
 - 6) vooliku kontrollimine;
 - 7) kere väline vaatlus;
 - 8) tulekustuti vastavuse kontrollimine käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele;
 - 9) tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.
3. Эвакуационное освещение, огнеупорные секции и пожарную сигнализацию проектируют с разрешение на деятельность проектировщики. База данных по ссылке https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik?m=96 (выбирайте из меню tegevusala projekteerimine и aadress). В приложение выписка из регистра о деятельности Telegrupp AS, деятельность которой в области проектирование пож. Сигнализации.

4. По установленному Эвакуац. Освещение представить к 28.02.2020 акт замера аку установленных светильников (1 h või 3 h) и замера плотности света (lx), и электрическую схему (чертежи с данными о распределительных коробках, используемых проводах, типах светильников и их местоположение). (примеры документов в приложениях).

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

mob: +372 5860 2188 (855)

tel: +372 357 6104

e-post: irina.belik@rescue.ee

Vahtra 3 I 21003 Narva I Eesti

www.paasteamet.ee



NÄHTAMATU VAENLANE

VINGUGAAS