



**TRANSPORDIAMET**

Jorma Valge  
aktsiaselts TREF  
jorma.valge@tref.ee  
Teguri 55  
51013, Tartu, Tartu maakond

Teie 26.05.2026 nr 1220-9

Meie 18.06.2026 nr 8-6/26/9484-2

**Sidumata segude terastikulise koostise  
üldised piirid lepingus 3.2-3/26/406-1 Põlva,  
Võru ja Valga maakonna tolmuva katte  
ehitus**

Saadame vastuse Teie esitatud taotlusele muuta sidumata segude terastikulise koostise üldiseid piire.

Tellija nõustub töövõtja ettepanekuga purustatud kruusa sõelkävera väljade laiendamiseks, kuna looduses ei leidu sobilikke materjale ning materjali tootmine erinevatest algmaterjalidest on väga keeruline. Sõlekävera välja laiendamine sõela avadel 0,063 ; 0,5; ja 1 ei mõjuta lõpptulemust ning tee püsivus ja ajas kestus ei halvene. Tellija lubab hälbida purustatud kruusa segu 6 järgnevalt sõela aval 0,063 5-15% massi %, sõela aval 0,5 8 - 25 massi %, sõelaval 1 10-35 massi %.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Birk

juhataja

Lõuna osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

/\*Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti

Gened Sander

56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee