



Märkused: 1. Geodeetilise alusplaanina on kasutatud Geodeesia24 OÜ poolt koostatud moodustist (töö nr 7844-23. 07.2023 a). 2. Tehnovõrku läheduses teostada kaevetööd käsitsi. Lahtikaevatavad tehnovõrgud tuleb teostada. Lahtised kaablid kaitsta vältimaks nende mehaanilist vigastamist. Kaevetöödel tehnovõrkude kaitsestroomis lähtuda vastavatest eeskirjadest. 3. Kohati ei ole olemasolevate tehnovõrkude asukoht ja sügavused teada ka nende valdajale (nt. tänavavalgustusekaablid jms). Töövõtjal tuleb arvestada, et ehitustööde käigus tuleb olemasolevate tehnovõrkude säilitada, sh ka joonisel mitte märgitud tehnovõrgud. 4. Olemasolevate tehnovõrkude sügavused täpsustada ehitustööde käigus. 5. Veetorustikud on ette nähtud rajada 1,80 m sügavusele maapinnast (möödetuna toru pealt), kui ei ole projekteeritud teisiti. 6. Asfaltkattega teel paigaldada kaevu kaas või kape ümbritseva pinnaga samale kõrgusele. Haljasalal paigaldada kaevu kaas või kape ümbritsevast pinnast 5 cm kõrgemale ja muldsega. 7. Projekteeritud siiber tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani kape alla. 8. Joonisel märgitud torustike pikkused ja kalded on ümardatud. Paigaldamisel juhinduda esitatud kõrgusmärkidest. 9. Kaevetööde teostamine tänavavalgustuse ja elektripostide läheduses tuleb teostada teostatud kaevukiga. Postid tuleb enne kaevetööde alustamist täiendavalt teostada, et oleks välistatud postide vajumine ehitustööde ajal. 10. Kaevude asukoht maapinnal ja säilitavate olemasolevate torude kõrgusmärgid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist kohapeal. 11. PE-survetorustike paigaldamisel pida kinni minimaalse lubatud painderaadiuse nõudest või kasutada vastavaid PE-pöõgnaid. Käänikute kasutamine, mille nurk on suurem kui 45°, ei ole lubatud. 12. Käesoleva joonise juurde kuulub lahutamatu osana seletuskiri. 13. Toestamata ehituskäeviku nõva kalde määrab Töövõtja konkreetsel tööõlgu sõltuvalt töde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

OÜ Entec Eesti Pärnu mnt 160E, 11317 Tallinn Tel 617 7430 entec@entec.ee Reg nr. 10449959		Tellijä K-Projekt AS Töö nimetus Rääsa küla ühisveevarustus. 2 etapp	
Projekti juht Ülar Jõesaar Projekti teerijad Ülar Jõesaar Kontrollija		Joonise nimetus Veetorustike asendiplaan	
Koostamise kuupäev 29.08.2024		Töö nr 1494/24	
Väljatrükkimise kuupäev 29.08.2024		Stadium PP	
Faili nimi 149424_PP_VKV-4-01_v04.dwg		Joonise nr KV-4-01-4_v03	
		Möötkava 1:500	