



PÄÄSTEAMET

Üritus ENDPOINT
markusniine@gmail.com

30.04.2026 nr 7.2-2.2/2990-2

Vastuskiri

Lõuna päästekeskus kooskõlastab avaliku ürituse ENDPOINT Tartu Kammivabriku tehasehoones (Teguri 28a, Tartu) 28.04.2026 esitatud skeemide alusel. Küllastajate ja personali arv võib olla maksimaalselt 1325 (üks tuhat kolmsada kaksikümmend viis) inimest. Ürituse ajal peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

1. Väljumisalal peab olema piisavalt liikumisruumi, et ohuolukorras oleks võimalik turvaliselt liikuda ohutumasse kohta (liikumisteed peavad olema laiusega vähemalt 1,2 meetrit). Evakuatsiooniteed peavad olema piisava laiusega ning kergesti läbitavad. Samuti peavad evakuatsiooniteedel paiknevad kõik ukсед olema võtmeta avatavad. Tagada tõstetava ukse (laiusega 4m) avatus hädaolukorras, kogu ürituse aja, turvapersonali poolt. Tõstetava ukse juurde planeeritav lava peab olema paigaldatud nõnda, et lava kõrvale ja lava taha jääb vaba väljumistee, laiusega 4 meetrit (soovitavalt mõlemale poole lava kõrvale jätta vaba ruumi kaks meetrit ja lava taha jätta vaba ruum neli meetrit), et pääseda turvaliselt tõstetava ukse juurde ja sealt edasi õue.
2. Ruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustussüsteem peab tagama voolukatkestuse korral evakuatsiooniteede piisava valgustatuse.
3. Ruumides peavad olema kättesaadavad esmased tulekustutusvahendid (tulekustutid).
4. Ürituste läbiviimiseks peavad olema määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes on juhendatud tuleohutusalaselt ning oskavad tegutseda/juhendada võimaliku hädaolukorra puhul (viibivad üritustel).
5. Tagada juurdepääs automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) keskseadmele ning tagada ATS töökorras olek.
6. Ürituste läbiviimise ajal ei tohi ruumis ladustada muid põlevmaterjale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Kärsin
ohutusjärelvalve büroo
tuleohutuskontrolli tiimijuht
Lõuna päästekeskus

+372 7337329
marek.karsin@paasteamet.ee