

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 8452066902****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI NOVARC GROUP AS	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 10226774
ESINDAJA NIMI GERD HERMAN VEEBER	ESINDAJA TELEFON 57859187

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostöölastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Kopra tee, Iru küla, Jõelähtme vald (tehnov)	
MAKSUMUS 20.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 31.12.2025
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

Teenuse osutaja:
Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
GERD HERMAN VEEBER

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 8452066902

Kooskõlastuse kuupäev 31.12.2025

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10226774

Ettevõtte nimi NOVARC GROUP AS

Kontakisik GERD HERMAN VEEBER

Objekti aadress Kopra tee, Iru küla, Jõelähtme vald (tehnov)

Töö number 1781

Töö sisu Tehnovõrkude koondplaan

Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

* Esitada Elektrilevi OÜ-le teostusjoonis torude paigaldamise kohta.

* Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm

Elektrilevi OÜ