



TERVISEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  
[info@ttja.ee](mailto:info@ttja.ee)

Teie: 25.03.2024 nr 16-7/23-03422-034  
Meie: 28.03.2024 nr 9.3-2/24/3224-2

### **Elering AS täpsustatud Estlink 3 merekaabli hoonestusloa taotlus**

Küsisite Terviseameti lääne regionaalosakonna arvamust Elering AS täpsustatud Estlink 3 merekaabli hoonestusloa taotlusele.

Elering AS (registrikood 11022625) esitas 02.02.2024 TTJA-le hoonestusloa taotluse Estlink 3 merekaabli paigaldamiseks Soome lahte ning täiendas taotlust 12.03.2024 ja 25.03.2024. Randumiskohaks Eesti rannikul on valitud Hara laht Aulepa lähedal Lääne-Nigula vallas.

Merekaabli rajamine on vajalik, et luua Eesti ja Soome vahel täiendav elektrienergia ülekandevõimsus, mis aitaks panustada riigi elektrienergia varustuskindlusesse. Hoonestusloa taotluse kohaselt koosneb Estlink 3 projekt kuni kolmest elektrikaablist ning ühest fiiberoptilisest sidekaabelliinist, mis on süvistatud merepõhja setetesse (ca 1-1,5 m sügavusele) ning mille kogupikkus Eesti territoriaalvetes on ca 60 km. Hoonestusloaga koormatava ala pindala on ca 226 429 m<sup>2</sup> ning kavandatud trassikoridor jääb osaliselt Nõva-Osmussaare looduskaitse- ja hoiualale. Kaablite omavahelised kaugused sõltuvad merepõhja omadustest, ning need selguvad projekteerimise käigus. Merekaabli kavandatud võimsus on maksimaalselt 700 MW. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

**Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud materjalidega ning ei esita ettepanekuid ega vastuväiteid hoonestusloa taotlusele.**

Lugupidamisega

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kristel Kallaste  
menetlusgrupi juht