



Vundre
56202:001:0838

Madise tulepaak 401
56202:001:0060

Ranna
56202:001:0884

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (MPL426325)
- AXP4G50, L_{TRASS}=40m, L_{TRASS}=27m
- D110mm, 450N, L_{TRASS}=27m, min 0,7 m sügavusele.

Demonteerida õhuliin (AMKA 1x16+25)
mastist M4 kuni tulepaak mastini L=32m.

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp LK228862
- Tarbija: Madise tulepaak 401
- Kilbi tüüp: 1-kohaline; In=63A
- Peakaitse: In=3x10A
- Arvesti tüüp: P2P
- Kilbi kõrgusmärk 2,40 (EH-2000)

Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru
- D75mm, 450N, L_{TORU}=4m, L_{TRASS}=2m
- Toru paigaldada maapinnast min 0,7m sügavamale
- Toru üks ots tuua maa peale ja toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel 450N kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud tarbija 450N reservtoru
	Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
	Olemasolev 0,4 kV õhuliin
	Olemasolev kinnistupiir

- MÄRKUSED:**
- 1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr 470145.
 - 2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geodeetilise alusplaani: koostaja - Geolus OÜ; töö nr 24-G185
 - 3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
 - 4) Kaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
 - 5) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonis Nr EL-01	Möötkava A3 / 1:250	Leht 1/1
Stadium	Tööprojekt	Töö nimetus: Madise tulepaak 401 kinnistu elektriliitumise peakaitse suurendamine	Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Lillepõld				
Kontrollis	K. Lillepõld				
Proj. kood	LC1371	Aadress: Madise küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa			
Töö Nr	24_LH905096				
Kuupäev	20.07.2024	24_LH905096_TP_EL-01_ASEND_240720_KL			

E-SERVICE
ELEKTRITÖÖD

Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee

Elektritööde reg.Nr.
EL10360030-0001