



PÄÄSTEAMET

Raim Sarv
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
info@narva-joesuu.ee

Teie 22.03.2024 nr 24/7-1.2/19

Meie 17.04.2024 nr 7.2-3.3/1694-2

**Narva-Jõesuu linna Mustanina külas
tehnovõrkude ja -rajatiste
detailplaneeringu algatamisest**

Austatud Raim Sarv

Päästeameti Ida päästekeskus on läbi vaadanud avaldamiseks Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korralduse eelnõu „Narva-Jõesuu linna Mustanina külas tehnovõrkude ja -rajatiste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ koos lisadega.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästekeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee