

Anna Kalinina

Saatja: Marko Sandre <marko.sandre@rkas.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 2. detsember 2024 10:22
Adressaat: Anna Kalinina
Teema: RE: Päring (Ventilatsiooni korrasolek Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ujulas)

Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere Anna,

Ujula töötab tavarežiimis, probleem on lahendatud teiste ventilatsiooniseadmete võimsuse muutmise ja uste avamisega. Probleem ei ole ujula ruumis, vaid ainult riietusruumides, ehk ujula ja vestibüüli masinad tagavad piisava õhu liikumise, niiskuse ja temperatuuri.

Ilmselt saabub uus seade detsembri jooksul, paigaldust lubada selle aasta numbri sees ei saa – jõulud jms.

Kliente hoitakse pidevalt olukorraga kursis ja konkreetsed küsimused lahendatakse jooksvalt ja personaalselt. Otseselt kaebusi tulnud pole. Ka ajakirjandus toodud kajastus pole minuni kaebusena jõudnud vaid ainult küsimusena, kas me pakume allahindluseid ajaks mil riietusruumide uksed on avatud.

Kuna privaatsus on tagatud tavapärasel tasemel, vee- ja õhutemperatuur on normis, siis ei ole ujula rikkunud oma kohustusi klientide ees ja lisaallahindluse pakkumisel põhjendust ei näe.

Tervitades,

Marko Sandre
Ida piirkonna haldusjuht

tel +372 5300 5133

www.rkas.ee

Riigi Kinnisvara

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIAATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) võib sisaldada ärisaladust ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

From: Anna Kalinina <anna.kalinina@terviseamet.ee>
Sent: Friday, November 29, 2024 3:16 PM
To: Marko Sandre <marko.sandre@rkas.ee>
Subject: Päring (Ventilatsiooni korrasolek Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ujulas)

Tere!

Palun infot ventilatsiooni korrasolekust Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse basseinis. Kas tänapäeva seisuga tagab ventilatsioonisüsteem piisavalt õhuvahetust ja õhuniiskust basseiniruumis? Kas ujula töötab tavarežiimis?

Lugupidamisega
Anna Kalinina

vaneminspektor (keskkonnatervis)
Ida regionaalosakond
LAUATEL | MOBTEL 505 3776
anna.kalinina@terviseamet.ee