

Sild Marit

Saatja: Aarne Pupart <aarne.pupart@rmk.ee>
Saatmisaeg: Monday, 17 March 2025 10:44
Adressaat: Sild Marit
Teema: FW: [Fwd: Kõrtsi-Tõramaa kinnistu peakaitsme suurendamine]

Tere,

Antud lahendus on meile sobilik.
Kaabli ristlõikeks on 4 x 120.

Lugupidamisega
Aarne Pupart
RMK KVO Lääne piirkonna remondi-hooldusspetsialist
504 1376

-----Original Message-----

From: aarne@muumi.tt.ee <aarne@muumi.tt.ee>
Sent: reede, 14. märts 2025 11:53
To: Aarne Pupart <aarne.pupart@rmk.ee>
Subject: [Fwd: Kõrtsi-Tõramaa kinnistu peakaitsme suurendamine]

----- Algne kiri -----
Subject: Kõrtsi-Tõramaa kinnistu peakaitsme suurendamine
Saatja: "Sild Marit" <Marit.Sild@enersense.com>
Kuupäev: R, 14. märts, 11:06
To: "aarne@tt.ee" <aarne@tt.ee>

Tere,

Saadan kooskõlastamiseks Kõrtsi-Tõramaa kinnistu uue liitumiskilbi ning alajaama asendiplaani joonise. Nii uus alajaam kui ka liitumiskilp jäävad samadesse asukohtadesse. Asendiplaani fail manuses.
Paluks kirjalikku tagasiside, et kas antud lahendus on Teile sobilik?

Kas on Teil ka infot oma poolse kaabli ristlõike osas, millega plaanite uues liitumiskilbis ühenduse luua? Pean kaablistlõike elektriskeemil ära märkima, et saaksid õiged klemmid uude liitumiskilpi.

Lisainfo:

Liitumiskilbi kaitsevöönd on 2m kilbi välispinnast.
Vastavalt kehtivale seadusandlusele peab Elektrilevi OÜ uue elektripaigaldise (0,4 kV liitumiskilp ja alajaam) ehitamiseks sõlmima kinnistu omanikuga notariaalse maakasutuslepingu.
Notariaalse maakasutuslepingu sõlmimiseks võtab meie poolne maalepingute spetsialist Teiega ühendust ning lepib sobiva aja kokku.
Võimalik on sõlmida leping ka läbi arvuti, kaugtööstuse meetodil.
Notar valmistab ette dokumendid ja lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Elektrilevi.
Peale tööde lõppu taastatakse kinnistul endine olukord.

