

From: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@enersense.com>
Sent: 19 October 2023 16:18:14
To: Saaremaa
Cc:
Subject: Mäelase mü elektrivarustuse tööprojekt, Ridala k., Saaremaa vald, saare maakond. LR9922

Tere,

Saadan Teile kooskõlastamiseks Mäelae kinnistu liitumiskilbi ja maakaabli asukoha joonised.
Projekteeritud kaablitrass saab alguse Arumetsa kinnistul asuvast mastalajaamast ning kulgeb piki olemasolevat 10 kV maakaabli trassi kuni Robirohu kinnistu piirini. Sealt pöörab trass edasi Lauri kinnistule.

Kas antud lahendus on Teile sobilik?

Lisainfo:
Maakaabelliini kaitsevöönd on 1 m kummalegi poole kaablit.
Vastavalt kehtivale seadusandlusele peab Elektrilevi OÜ uue elektripaigaldise (0,4 kV maakaabel, liitumiskilp, vm.) ehitamiseks sõlmima kinnistu omanikuga notariaalse maakasutuslepingu.
Notariaalse maakaasutuslepingu valmistab ette ja notari lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Elektrilevi.

Lugupidamisega,

Tarmo Laur
Projekteerija
Enersense AS

Mobiiil: +372 51 36 891
E-mail: tarmo.laur@enersense.com
Aadress: Energia 4, 80042 Pärnu, Eesti
www.enersense.ee





This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.