



Tingmärgid (projekteeritud VK torustikud):

VS1-X 00.00 (00.00) 00.00 0.00	Proj. veetorustiku sõlme tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) toru kõrgus toru sügavus (m)
MK-X 00.00 (00.00) 00.00 0.00	Proj. tiluumpunkti maakraani tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) toru kõrgus toru sügavus (m)
LPK-X 00.00 (00.00) 00.00 0.00	Proj. läbipesukaevu tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) toru kõrgus toru sügavus (m)
ØXX 0.00	Proj. veetoru läbimõõt toru pikkus (m)
KK-X 00.00 (00.00) 1300.00 2300.00 3300.00 4300.00 0.00	Proj. ühiskanalisatsiooni kaevu tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) 1.Toru põhja kõrgus väljavoolul 2.Toru põhja kõrgus sissevoolul 3.Toru põhja kõrgus sissevoolul 4.Toru põhja kõrgus sissevoolul kaevu sügavus (m)
KT-X 00.00 (00.00) 1300.00 2300.00 3300.00 4300.00 0.00	Proj. ühiskanalisatsiooni kontrolltoru tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) 1.Toru põhja kõrgus väljavoolul 2.Toru põhja kõrgus sissevoolul kaevu sügavus (m)
RVP-X 00.00 (00.00) 1300.00 2300.00 3300.00 4300.00 0.00	Proj. reoveepumpla tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) 1.Toru põhja kõrgus väljavoolul 2.Toru põhja kõrgus sissevoolul 3.Toru põhja kõrgus sissevoolul 4.Toru põhja kõrgus sissevoolul pumpla sügavus (m)
ØXX L=0.0 H=0.000	Proj. kanalitoru läbimõõt toru pikkus (m) toru lang
KS1-X 00.00 (00.00) 00.00 0.00	Proj. surveтorustiku sõlme tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) toru kõrgus toru sügavus (m)
ØXX 0.00	Proj. survekanalitoru läbimõõt toru pikkus (m)
	Proj. ühisveetorustik
	Proj. ja/evoolse ühiskanalisatsioonitorustik
	Proj. survekanalisatsioonitorustik
	Proj. veetorustiku maakraan
	Proj. veetorustiku siiber
	Proj. läbipesukaev
	Proj. kanalisatsiooni kontrolltoru
	Proj. kanalisatsioonikaev
	Proj. ja/evoolse torustiku muhvostega siiber
	Proj. surveтorustiku siiber
	Proj. reoveepumla
	Proj. survekanalisatsiooni kaevikuta ala
	Projekteeritud kaeviku piirjoon
	Proj. pumpla elektri-automaatika kilp

Tingmärgid (geodeetiline aluspaan):

	Katastripiir
	Olemasolev veetorustik
	Ol.st ja/evoolne kanalisatsioonitorustik
	Ol.st surveline kanalisatsioonitorustik
	Olemasolev hoone
	Olemasolev maatüüpmärgeldatel
	Olemasolev kaitsetsoon
	Olemasolev kerkiungse ühuliin
	Olemasolev sidekaabel
	Olemasolev sidetrass
	Olemasolev sidetrass (ELA SA)

MÄRKUSED:

- Käesolev joonis on autoriõiguste kaitse all olev objekt.
- Hiljema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- **Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plastitorude paigaldusjuhendist "Maa sisse ja vette paigaldatavad plastitorud. Paigaldusjuhend." RIL 77 - 2013.**
- Joonis on Seletuskirja ja selle lisade tahtlamatu osa.
- Topo-geodeetilise aluspaarid on koostatud Raioest OÜ poolt, töö nr GE-40-23, 2023.a. ja GE-55-23, 2023 a.
- Aluspaarina on kasutatud EXTech Design OÜ poolt koostatud asendiplaani ja vertikaalplaneerimisgrid, töö nr 23044, 2023 a.
- Koordinaadid (-s-63) 87 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Kavandatud veetorustik ja selle lisade rajamine on vajalik tagamaks tehnovõrkude asukohtade kohta.
- Kavandatud olemasolevate kaablite ümbruses tehа käsitsi.
- Ehitustöödе läbiviimisel järgida olemasolevate tehnovõrgu/avaldajate kooskõlastuse tingimusi.
- Olemasolevate tehnovõrkude ja maapinna kõrgusmärgid, materjalid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist koha peal.
- Kanalisatsioonitorustikku võib juhtida ainult vee-ettevõtte poolt piormiitud veemõõdualdmes mõõdetavat vett.
- Puud, mis jäävad kaeviku lähemale, kui 2 m kaitsta ehitustöödе ajaks.
- Tagada olemasoleva tänavaveetorustiku säilimine ja olemasolevate tarbijate veega varustamine. Ehituse käigus veetorustiku vigastamisel tuleb näha ette selle taastamine, vajadusel ringlõõtmine ja ajutise ehituseagse veetoru paigaldus. Olemasoleva veetorustiku avakoht, läbimõõt, materjal ja paigaldusaegsus täpsustada ehituse käigus lahtikaevamisel.
- Isevoolse reoveekanalisatsiooni torustike paigalduse minimaalse sügavus maapinnast on 1,7 m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
- Surveторustiku paigaldуse minimaalne sügavus maapinnast on 1,7 m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
- Isevoolse kanalisatsioonitorustikel on antud toru põhja kõrgusmärk.
- Surveторustikel on antud toru laе kõrgusmärk.
- Torude pikkused on arvestatavad. Tootja võib pikkused on antud kanvustõtme tolljast lähendusdetailide pikkust arvestamata.
- Projekteeritud kaevude kaevurõngad on betoonkoopkaanega nii, et saaks nende kõrgust muuta +/-15 cm.
- Projekteeritud siibrid ja maakraanid tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani kape alla.
- Projekteeritud surveторustikkud märgistada spetsiaalse signaallaatiiga.
- Projekteeritud kanalisatsioon- ja veetorustiku ristumisel tuleb veetorustik paigaldada tagades minimaalse tuluatud rajamissügavus ning tehnovõrkude vahelised vähimaal kujad.
- PE-surveторustike paigaldamisel pidada kinni minimaalsest lubatud painderaadiuse nõudest või kasutada vastavaid PE-poognad.
- Olemasoleva maapinna kõrgusmärk kaevuda ja sõlmede kohal on saadud interpoleerimise teel ja vajadusel kuulvast täpsustamisele ehitustöödе käigus.
- Juhul kui olemasolevad tehnovõrgud palknevad teistel sügavustel kui geodeetilistes uuringuites ja joonistel kirjeldatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustöödе käigus peale tegeliku sügavuse selgumist.
- Muudatuste sisseviimise korral tuleb eelnest teavitada projekti koostajat. Vajadusel korrigeeritakse projekti.

-	-	-
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev

AQUARE
EEP004288

AQUARE OÜ
Reg.nr. 14785938
Mustamäe tee 6b
Tallinn, Harjumaa
Tel +372 666 1939
aquare@aquare.ee

Koostas: Marko Raid	Tellija: VOT&SUN OÜ
Vastutav pädev isik: Marko Raid	Töö nimetus: Tammiku detailplaneeringu järgsed veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid
Lähtefaili nimetus: AQ23094_PP_v01_TammikuDP-VKV.dwg	Joonise nimetus: Vee- ja kanalisatsioonitorustike asendiplaan
	Objekti aadress: Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond

Projekti koostamise kuupäev:	Väljastuskõlbmise kuupäev:	Staadium:	Joonise nr:	Mõõtkava:
31.07.2023	21.09.2023	PP	VKV-4-01	1:500
		Töö nr: AQ23094		