



**MAJANDUS- JA
KOMMUNIKATSIOONI-
MINISTEERIUM**

/*ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium*/

Ragn-Sells AS
dhs@ragnsells.ee

/*Teie 31.07.2026*/ /*nr 3-5.4/31*/

Meie nr

Vastuskiri

Täname Teid Eesti–Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu kohta esitatud seisukoha eest.

Võtame teadmiseks, et Väätsa jäätmekäitluskeskuse juurdepääsutee on keskuse toimimiseks kriitilise tähtsusega ning selle kaudu toimub jäätmeveokite, klientide, rasketehnika ning pääste- ja avariiteenistuste liiklus. Samuti mõistame, et juurdepääsu katkematu toimimine on oluline jäätmekäitluskeskuse ja prügila igapäevase tegevuse ning kehtivatest õigusaktidest ja keskkonnaloast tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.

Selgitame, et kavandatava õhuliini ristumine juurdepääsuteega ei takista tee tavapärasest kasutamist. Kõrgepingeliinid ületavad tavapäraselt nii riigiteid, kohalikke teid kui ka erinevate ettevõtete juurdepääsuteid ning nende all saab jätkuda tavapärane liiklus, sealhulgas jäätmeveokite, rasketehnika ja päästesõidukite liikumine. Projekteerimise käigus määratakse juhtmete kõrgus ja mastide asukohad selliselt, et oleksid tagatud kõik nõutavad ohutus- ja gabariidinõuded ning tee kasutatavus.

Planeeringu seletuskirja kohaselt peab tehniline lahendus säilitama olemasolevate teede ja muude rajatiste toimimise säilimist. Samuti kaasab võrguettevõtja projekteerimisse puudutatud kinnisasjade omanikud ja valdajad. Ehitusaegsete tööalade, juurdepääsude ning ehitusmasinate liikumise tingimused lepatakse kinnisasja omaniku või valdajaga kokku ning juurdepääs ettevõtetele ja avalikult kasutatavatele teedele tuleb tagada kogu ehitustegevuse vältel.

Seetõttu ei anna kavandatava õhuliini ristumine Väätsa jäätmekäitluskeskuse juurdepääsuteega alust trassikoridori asukoha muutmiseks.

Trassikoridori asukoha määramisel kaaluti erinevaid tehnilisi, keskkonnavalaseid, sotsiaalseid ja maakasutusest tulenevaid asjaolusid. Antud piirkonnas on trassikoridor valitud muu hulgas lähtuvalt lääne poole jäävate elamute paiknemisest ja nendevahelisest kaugusest. Kaugus elamutest on üks peamisi õhuliini asukoha valiku kriteeriume. Trassikoridori nihutamine lõuna poole tooks kaasa oluliselt suurema mõju eramaadele võrreldes kehtivas planeeringulahenduses kavandatuga. Samuti on riigimaade eelistamine eramaadele üks trassikoridori valikul arvestatud põhimõtetest.

Eeltoodust tulenevalt leiame, et planeeringulahendus võimaldab tagada Väätsa jäätmekäitluskeskuse juurdepääsutee jätkuva kasutamise ning keskuse toimimiseks vajaliku ligipääsu nii ehituse kui ka käitamise ajal. Seetõttu ei muudeta hetkel eelistatud trassikoridori

asukohta.

Täiendav teave

Kompensatsiooni ja talumistasu kohta saab täpsemat teavet maaomanikele koostatud juhendist: [juhendmaterjal maaomanikele](#). Lisateave, sh korduma kippuvad küsimused, on kättesaadav planeeringu veebilehel: [Eesti-Läti neljas elektriühendus | Riigiplaneering](#).

Lisaks teavitame, et Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustatakse avalikel aruteludel, mis toimuvad järgmiselt:

16.09.2026 kell 17.30 Järvakandi Kultuurihallis (1. Mai 1, Järvakandi, Kehtna vald)
21.09.2026 kell 17.30 Kuressaare Kultuurikeskuses (Tallinna 6, Kuressaare)
22.09.2026 kell 17.30 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula, Lääneranna vald)
23.09.2026 kell 17.30 veebiarutelul (osalemislink avaldatakse planeeringu kodulehel)
28.09.2026 kell 17.30 Paide Muusika- ja Teatrimajas (Pärnu 18, Paide)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivan Sergejev
planeeringute asekancler

Monika Korolkov +372 5884 7055
monika.korolkov@mkm.ee