



Kaupo Maaten
Leonhard Weiss OÜ
K.Maaten@leonhard-weiss.com
Vesse tn 8,
11415, Tallinn, Harju maakond

Teie 25.10.2023

Meie 23.11.2023 nr 7.1-2/23/22435-2

**Elektriprojekti kooskõlastamine riigitee nr
24150, 49, 92 maaüksuse piires ja tee
kaitsevööndis**

Kooskõlastamiseks esitatud projektis on ette nähtud elektrirajatiste paigaldamine riigitee maaüksuste piires ja tee kaitsevööndis:

Ristumine riigiteega nr 24150 Viljandi-Metsküla km 0,02 kinniselt, kaitsetorus ja tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis.

Riigitee nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia km 48,80-49,24; 49,49-50,50; 50,56 tehnovõrgu kulgemine teemaal; 49,25-49,49 kulgemine tee kaitsevööndis riigile kuuluval kinnistul (89901:001:1899) 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee; km 48,54; 48,74-48,80; 50,50-50,55 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis.

Riigitee nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme km 76,37-76,38 tehnovõrgu kulgemine teemaal; km 76,31-76,37 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis riigile kuuluval kinnistul (89718:001:0072) 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee T3

Projekt on koostatud vastavuses Transpordiameti tüüpnuuetele.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, **kooskõlastame LEONHARD WEISS OÜ töö nr LR9110-E8 „Ekseko liitumine keskpingel 8 etapp Mäeltküla Viljandi vald Viljandi maakond“**. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad elektri rajatised ja muudele projekti asendiplaani toodud ehitistele see ei laiene. Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetele:

1. Riigitee nr 92 teelõik km 76,276-76,385 oli taastusremondi objekt 2018 aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2018 aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
2. Riigitee nr 49 teelõik km 50,267-50,482 oli taastusremondi objekt 2018 aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2018 aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
3. Transpordiamet on varasemalt kooskõlastanud
 - Eleväli AS töö nr 09019-E-AJ „Herilase, Hänilase, Mesilase mü päikeseelektrijaamade liitumine elektrivõrguga Mustivere küla Viljandi vald Viljandi maakond. Elektripaigaldise tööprojekt“.

- Eleväli AS töö nr 23519-E-AJ „Kaseringi, Hennokse, Kingu mü päikeseelektrijaamade liitumine elektrivõrguga Mustivere küla Viljandi vald Viljandi maakond. Elektripaigaldise tööprojekt“.
 - LEONHARD WEISS OÜ töö nr LR9110 „Ekseko IX-etapp Viljandi vald Viljandi maakond“
 - Selektor Projekt OÜ Töö nr PH2014 „Pärnu mnt. 36, Viljandi linn, Viljandi maakond VILJANDI JÄÄTMEJAAM“.
4. Tehnovõrgu omanik peab esitama Transpordiametile garantiikirja kehtivusajaga 5 aastat, milles kirja väljastaja tagab ehitustööde tõttu tee ja riigitee maale tekkinud võimalike kahjustuste likvideerimise oma kuludega.
 5. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga kokkulepe riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil (maantee@transpordiamet.ee). Kokkuleppe taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – Maanteed, veeteed, õhuruum – Juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – **Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks**. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.
 6. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse tekstis, projektis ja/või kooskõlastuse lisa oleval kasutusõiguse plaanil kajastatud kilomeetraaži erinevuste korral tuleb lähtuda kooskõlastuses toodud asukohast.
 7. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:
 - 7.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 *Nõuded ajutisele liikluskorraldusele* ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.
 - 7.2. saada Transpordiametilt [liiklusseaduse](#) § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav <https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
 8. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
 9. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud.
 10. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
 11. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
 12. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis.
 13. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa: Asendiplaanid, Ristlõike joonised, Seletuskiri, IKÕ ala plaanid

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee