

Ristumine riigiteega nr 19331 Rannametsa-ikla km 12,95 Kinniselt, kaitsetorus

Olemasolev MP kaabel lõigata piisavalt kaugelt, et ulataks JK väikse varuga uus tunnus MPL413377

JK66587, soklii, 3-kohaline sinisega reaalne suurus

Olemasolevale K06040554 kaablile jätk ja ühendada JK Kaabel AI 4x240 L(trassi/variuga)=4/9m Toru D=110, L=4m, 450N

Kaabli tunnus MPL413361 AI 4x120 L(trassi/variuga)=258/288m



RV-1 Kinnine läbimine kaablikaitsetoru D=110, L=28m, 1250N

Puurimiskaevik tee alt läbistamiseks

Riigitee nr 19336 Kabri-Massiaru km 0,00-0,15 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis

Puust lähemal kui 2m kaevata käsitsi, Puujuuri (D>4cm) mitte läbi lõigata

Lahtine caeve Kaablikaitsetoru D=110, L=230m, 450N



Projekt					Kivi kinnistu liitumine, Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond		Tellija				
LEONHARD WEISS					Joonis		Elektrilevi OÜ				
E-post estonia@leonhard-weiss.com					Asendiplaani vaade 1		Joonise nr				
Telefon +372 601 2285					Projekteeris	Jalmar Hövel	10.2023	+372 53051974	Möötkava	M 1: 500	
Registrikood 12083348					Kontrollis				Stadium	Tööprojekt	
EL10665798-0001					Projektijuht				Keel	Leht	Leht
									EST	2	4