Körghoone suhtes 8m raadiuses katuslaed sprinklerdatud ja REI60 või ilma sprinkerita REI120

OLEMASOLEVAD PIIRDEKONSTRUKTSIOONID. LISATAKSE ANTATUD SISEVIMISTUSE KOOSTUS

OLEMASOLEVA HOONE PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTU PIIR

Antud ala ehitamine vastavalt 1D etapi projektist

ÖKA B0-02.1

ÖKA B0-02.2

ÖKA B0-04.1

ÖKA B0-04.2

SEA B0-01.1

SEA B0-01.2

SEA B0-01.3

SEA B0-01.4

SEA B0-01.5

SEA B0-01.6

B-torni kontuur

vuu põrand

Ol.ol kõrgusmärk +23.480

Ol.olevad terass ja bet.postid vooderdad 1x kipsplaadiga

Post kaetakse 1x ts.kipsplaadiga

Terass ja bet.postid vooderdad 1x kipsplaadiga

Ol.olevad terass ja bet.postid vooderdad 1x kipsplaadiga

Betoonist post läbis h=200 mm

Betoonist post läbis h=200 mm

Ol.olevad terass ja bet.postid vooderdad 1x kipsplaadiga