

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti			12203636
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Tallinn, Järvevana tee, 9g	11314	Harju maakond
	Telefon	e-post	
	5680 5303	merko@merko.ee	
Kontaktisik	Nimi		
	Tarmo Sinisaar		
	Telefon	e-post	
	56805318	tarmo.sinisaar@merko.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Viimsi metskond 42 Kurtna küla Saku vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 71814:001:0513	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused ajutiseks võrguühenduseks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 63 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

- Pärast kliendi (kliendi valitud elektriettevõtte) poolt teostusdokumentide ja fotode esitamist teeb Elektrilevi järgmised tegevused:
 - kontrollib välja ehitatud ajutise võrguühenduse nõuetekohasust;
 - kontrollib elektrivõrgu skeemiparanduse olemasolu EPP keskkonnas;
 - tellib mõõtesüsteemi paigalduse, kuid vool jääb ajutises elektrikilbis suletuks;
- Kliendile väljastatakse pingestamise teenusarve ning pärast arve laekumist sõlmitakse tähtajaline võrguleping.
- Voolu avamine tellitakse pärast võrgulepingu sõlmimist. Ajutise võrguühenduse pingestamine toimub 10 tööpäeva jooksul pärast võrgulepingu allkirjastamist, kui see ei eelda elektrikatkestust teistele klientidele.

KLIENDI TEGEVUSED

Ajutise võrguühenduse saamiseks paigaldab klient ajutise elektrikilbi, mis koosneb pealülitist, plommimisvõimalusega peakaitsmest 3x63 A, mõõtesüsteemi alusest ja kliendile vajalikust aparatuurist. Ajutises elektrikilbis näha ette Elektrilevi arvesti paigaldamise ja plommimise võimalus. Ajutine elektrikilp paigaldada Tiigi tänav, Kurtna küla, Saku vald, Harjumaa kinnistul asuva AJ Kurtna kool: (Saue) kõrvale vabalt juurdepääsetavasse asukohta.

Kilbi toiteks ehitada käesolevatele tehnilistele tingimustele vastav nõuetekohane toiteliin alajaama 0.4kV jaotusseadmelt. Alajaam asub AJ Kurtna kool:(Saue) aadressil/ligikaudsetel koordinaatidel x: 6 565 995.430 y: 541 097.922

Toitekaabli ühendamiseks alajaamas kasutada olemasolevat reserv-vinnaklülitit, vajadusel paigaldada uus koormusele vastav lülitus- ja kaitseaparatuur koos sulavkaitsmetega 3x80 A.

Kliendi ajutise võrguühenduse toitekaabli kulgemine ning elektrikilbi paiknemine kõrvalistel kinnistutel leppida kirjalikult kokku kinnistute valdajatega.

Klient ehitab ajutise võrguühenduse ja liitumispunkti vastavalt käesolevatele tehnilistele tingimustele oma kuludega. Ehituseks tuleb kliendil sõlmida leping kvalifitseeritud elektriehitustööde firmaga, kellel on õigus elektriehitustööde teostamiseks Elektrilevi elektripaigaldises.

Nimekiri ettevõtetest on kättesaadav veebilehelt:

https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf

Nimekirjast valida ettevõtte, kelle tegevuseks on elektriehitustööd.

Kliendi poolt valitud elektri-ettevõtte:

- Korraldab ajutise võrguühenduse väljaehitamise;
- Ühendab ajutise võrguühenduse kilbi Elektrilevi võrguga;
- Pärast ajutise võrguühenduse kilbi väljaehitamist ja alajaamas võrguga ühendamist saadab e-kirjaga Elektrilevi projektijuhile aadressil taivo.noupuu@elektrilevi.ee järgmised dokumendid:
- objektile väljastatud käesolevad tehnilised tingimused ajutiseks võrguühenduseks;
- elektripaigaldise nõuetekohasuse auditi protokoll või ehitaja kirjaliku kinnituse kuni 35A nimivooluga paigaldise korral;
- fotod ajutise võrguühenduse kilbi ja toitekaabli paiknemisest, kilbi sisust, võrguga ühenduskohast;
- Elektrilevi OÜ Partnerite Portaali (EPP) tööteate numbri (tööteates peab olema ka skeemiparandus).

Ajutise võrguühenduse võrgulepingu lõppemisel likvideerib kliendi poolt valitud elektritööde ettevõtte (kellel on õigus tööde teostamiseks Elektrilevi elektripaigaldises) ajutise võrguühenduse. Lahtiühendamiseks koostab elektritööde ettevõtte tööteate EPP-u koos skeemiparandusega.

Kui ajutist võrguühendust ei likvideerita, on Elektrilevil õigus tellida ajutise võrguühenduse likvideerimine. Likvideerimisega seotud kuluarve tasub klient.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Taivo Nõupuu

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37251913775 | taivo.noupuu@elektrilevi.ee

Koostatud: 02.12.2024

Kehtib kuni: 02.06.2025