



Lõik nr	Vahemaa	Trassi pikkus, (m)	Varu (m) 2% pikkusest + 25 m	Tellitav kogus, (m)	110 kV kaabel
1	1 OM1-JM2	475	34,5	510	1600 mm ²
	2 OM1-JM2	475	34,5	510	1600 mm ²
	3 OM1-JM2	475	34,5	510	1600 mm ²
2	1 JM2-JM3	770	40,4	810	1600 mm ²
	2 JM2-JM3	770	40,4	810	1600 mm ²
	3 JM2-JM3	770	40,4	810	1600 mm ²
3	1 JM3-JM4	795	40,9	836	1600 mm ²
	2 JM3-JM4	795	40,9	836	1600 mm ²
	3 JM3-JM4	795	40,9	836	1600 mm ²
4	1 JM4-JM5	790	40,8	831	1600 mm ²
	2 JM4-JM5	790	40,8	831	1600 mm ²
	3 JM4-JM5	790	40,8	831	1600 mm ²
5	1 JM5-JM6	540	35,8	576	1600 mm ²
	2 JM5-JM6	540	35,8	576	1600 mm ²
	3 JM5-JM6	540	35,8	576	1600 mm ²
6	1 JM6-JM7	800	41	841	1600 mm ²
	2 JM6-JM7	800	41	841	1600 mm ²
	3 JM6-JM7	800	41	841	1600 mm ²
7	1 JM7-JM8	385	32,7	418	1600 mm ²
	2 JM7-JM8	385	32,7	418	1600 mm ²
	3 JM7-JM8	385	32,7	418	1600 mm ²
8	1 JM8-JM9	475	34,5	510	1600 mm ²
	2 JM8-JM9	475	34,5	510	1600 mm ²
	3 JM8-JM9	475	34,5	510	1600 mm ²
9	1 JM9-OM10	575	36,5	612	1600 mm ²
	2 JM9-OM10	575	36,5	612	1600 mm ²
	3 JM9-OM10	575	36,5	612	1600 mm ²
	Kokku	16815		17832	

- Märkused:
- Saatemaandus ühendada alajaama maanduskontuuriga vähemalt kahes kohas;
 - 110 kV kaablite ekraanid maandada mõlemas otsas.

Tingmärgid (10541_PP):

- Projekteeritud 110 kV kaabel
- Projekteeritud saatemaandus Cu95 mm²
- Projekteeritud kaablimuhv
- 110 kV kaabelliini kaevis

TELLUJA		PEATÖÖVÕTJA		Koordinaadid: L-EST '97 SÜSTEEMIS Kõrgused: EH2000 süsteemis Geodeetiline alusplaan:	
elering ÜHENDAME ENERGIAD Elering AS Kadaka tee 42 12915 Tallinn +372 715 1222 info@elering.ee		LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ Vesse 8, 11415 Tallinn Telefon +372 601 2285 E-post estonia@leonhard-weiss.com www.leonhard-weiss.ee Registrikood 12083348		PROJEKTI NIMETUS L036 Rõuste haru ja L170 Lihula-Virtsu 110kV õhuliinide põhiprojekt	
AMET		NIMI		ERIOOSA PROJEKTI NIMETUS Rõuste alajaama haru L036 110 kV kaabelliini põhiprojekt	
PROJEKTEERIJAJ	M.Kapanen	ALLKIRI		OBJEKTI ASUKOHT (AADRESS) Pärnu maakond, Lääneranna vald	
KINNITAJAJ	R.Kivistik			JOONISE NIMI Muhviskeem L036	
INSENER	R.Kivistik			MÕÕTKAVA A3	
PROJEKTIJUHT	H.Luik			TÖÖ NR 10541K1	
Koostatud / trükitud:		07.06.2024 / 07.06.2024		JOONISE TÄHIS (Leht / Lehti) EL-5-01-001	
Faili nimi:		10541K1_PP_EL-5-01-001_110kV-kaabli-muhviskeem.dwg		STAADIUM Põhiprojekt	