

Laura-Liis Juursalu
VK-insener
Termopilt OÜ
laura@termopilt.ee

Teie 22.02.2023 e-kiri

Meie 06.03.2023 nr 3-1.1/2023/1228

Kooskõlastus

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) kooskõlastamiseks põhiprojekti ÜKV rajatised Lennujaama tee, Nigula tee ja Saugamõisa tee, Eametsa küla, Tori vald ja Pärnu linn.

Projektist selgub, et Surju metskond 145 kinnistule (80901:001:0243) projekteeritakse Sindi Vee ÜKV survekanalisatsioon ja veetoru.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega ning kooskõlastab põhiprojektis ettenähtud Sindi Vee ÜKV survekanalisatsiooni ja veetoru rajamise Surju metskond 145 kinnistule tingimusel, et:

- antud rajatiste püstitamine kooskõlastatakse Elektrileviga. Teie poolt rajatavad objektid, kas piirnevad või kattuvad olemasoleva maakabelliiniga, kus RMK on sõlminud IKÕ Elektrilevi kasuks.
- rajatised paigaldatakse Surju metskond 145 kinnistul minimaalselt 1m sügavusele

Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala plaaniga .dwg formaadis failina (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aliis Kevvai
Vändra metsaülem

5303 1010 vandra@rmk.ee