

TINGMÄRGID

- Katastrüksuse piir
- Teekaitsevöönd
- Olemasoleva tee teljjoon
- Projekteeritud tee servajooned
- Projekteeritud kõnnitee äärekivi 80x200 (h=0 cm)
- Projekteeritud tugipeenar
- Projekteeritud sõidutee künnis (teekattemärgistus)
- Projekteeritud sõidutee künnis
- Projekteeritud taktiline hoiatuskivi (betoonkivi)
- Projekteeritud torupiire
- Projekteeritud eraldav piire
- Projekteeritud puidust piirdeade ja väravad
- Ümber tõstetav puidust piirdeade
- Projekteeritud metallist piirdeade ja väravad
- Projekteeritud nõlv
- Projekteeritud kraav
- Projekteeritud olemasoleva kraavi puhastamine
- Projekteeritud trüüp
- Projekteeritud liiklsmärgi post
- Projekteeritud tähispostid (991v / 991k / 992s)
- Projekteeritud paindub püsttähis
- Geoloogilise uuringupunkti asukoht
- Olemasolev teekattemärgistus
- Projekteeritud teekattemärgistus
- Projekteeritud nähtavuskolmnurk

- Projekteeritud liiklsmärk (suurusgrupiga)
- Olemasolev liiklsmärk
- Likvideeritav liiklsmärk
- Ümber tõstetav liiklsmärk

TINGMÄRGID (VKV)

- Projekteeritud restkaev kuppelrestluuk
- Projekteeritud drenaažikaev
- Projekteeritud sademevee kanalisatsioonitorustik
- Projekteeritud drenaažitorustik

TINGMÄRGID (TV)

- Projekteeritud valgusti
- Projekteeritud kaabel

- Ümber tõstetava liiklsmärgi uus asukoht
- Raadatav ala (mets ja võsa)
- Projekteeritud lehtpuuehkk
- Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonülekate (konstruktsioon 1)
- Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 2)
- Projekteeritud künnisse asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 3)
- Projekteeritud kõnnitee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 4)
- Projekteeritud kõnnitee katte taastamine (konstruktsioon 5)
- Projekteeritud munakividest katend (konstruktsioon 6)
- Projekteeritud killustikkatend (konstruktsioon 7)
- Projekteeritud haljassalade murukate
- Projekteeritud raudtee ületuskoha betoonplaadid (vastavalt TR osale)
- Projekteeritud trüubi päise/kuppelrestkaevu kindlustus
- Projekteeritud kookosmatiga kindlustatavad haljassalad
- Projekteeritud horisontaal (lõikevahe 10 cm)
- Projekteeritud horisontaal (lõikevahe 5 cm)
- Projekteeritud kaldejoon
- Olemasolev horisontaal
- Varem projekteeritud objektid (Landverk OÜ töö nr. T2305)
- Likvideeritavad objektid
- Ümber tõstetavad objektid
- Muinsuskaitseala või kinnismälestise ala (registri kood: 9000)
- Muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd (registri kood: 9000)
- Muinsuskaitseala või kinnismälestise ala (registri kood: 30235)
- Raudtee kaitsevöönd
- Isikliku kasutussõlgu seadmise ala: jalgteed

TINGMÄRGID

- Projekteeritud 6kV maakaabel 1250N torus
- Projekteeritud 6kV maakaabel 750N torus
- Likvideeritud 6kV õhuliinijuhe
- Lahtise kaeviku ala
- Puurmasina paiknemise ala
- Puurimise suund
- Olemasolev kinnistupiir

EELNEVALT PROJEKTEERITUD TINGMÄRGID (GRK Suomi OY)

- Projekteeritud kontaktvõrgumasti vundament

MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 490762.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilise alusplaani: koostaja - RAXOEST OÜ; töö nr - GE25004_17; kuupäev - märts.2025.
- Maakaablite paigaldamisel lähtuda Kohtla-Järve linna heakorra eeskirjast (Kohtla-Järve Linnavalikogu määrus nr: 37, kehtiv 27.06.2014).
- Maakaablite paigaldamisel lähtuda AS Eesti Raudtee nõuetest ja kooskõlastuse tingimustest.
- Maakaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- Maakaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
- Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Olemasolev Elektrilevi OÜ 6kV õhuliinimast (M17)
- 2x(Pingepiiriku ja tugisolaatori kinnituskomplekt (3kmp))
- Tugisolaatorid: 2x(SDI82.1M20 (3tk))
- Hargnemisklemmid: 2x(SL30 (3tk))
- Õhuliinijuhe: 2x(PAS-W-1x50; L=3x3m)
- Liigpingepiirikud: 2x(HE-S+PSS309.6 (3tk))
- Kaabliredel: 2x(AHXAMK-W-3x120+35Cu kaabile)
- Kaablikaitseraud: 2x(AHXAMK-W-3x120+35Cu kaabile)
- Maanduspaigaldis: 2x(Ühendada ol.o maanduspaigaldisega kokku ja kontrollida, et U₀≤75V oleks tagatud)
- Tähistused: Vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele

Demonteeritav Elektrilevi OÜ 6kV õhuliin (M17-M18)
- Õhuliinijuhe: AS-3x50; L_{TRASS}=133m (F. L-53)
- Õhuliinijuhe: AS-3x70; L_{TRASS}=133m (F. L-61)
- Õhuliini armatuur (4 kmpl)

Olemasolev Elektrilevi OÜ 6kV õhuliinimast (M18)
- 2x(Pingepiiriku ja tugisolaatori kinnituskomplekt (3kmp))
- Tugisolaatorid: 2x(SDI82.1M20 (3tk))
- Hargnemisklemmid: 2x(SL30 (3tk))
- Õhuliinijuhe: 2x(PAS-W-1x50; L=3x3m)
- Liigpingepiirikud: 2x(HE-S+PSS309.6 (3tk))
- Kaabliredel: 2x(AHXAMK-W-3x120+35Cu kaabile)
- Kaablikaitseraud: 2x(AHXAMK-W-3x120+35Cu kaabile)
- Maanduspaigaldis: 2x(Ühendada ol.o maanduspaigaldisega kokku ja kontrollida, et U₀≤75V oleks tagatud)
- Tähistused: Vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele

Tellija:

GRK EESTI AS / AS Eesti Raudtee

Stadium

Tööprojekt

Koostas

V. J. Rätsep

Kontrollis

I. Lillemäe

Proj. kood

TC0831

Töö nr.

25_1386

Kuupäev

18.08.2025

Joonis:

Asendiplaan

Töö nimetus:

Kohtla raudteejaama KÄVA 20/6 AJ 6 kV

F. L-61 ja F. L-53 elektrivõrgu ümberehitus

Proj. kood

TC0831

Töö nr.

25_1386

Kuupäev

18.08.2025

Joonise nr.

EL-01

Möötkava

1:500 / A2

Leht

1/1

Muudatus

Kuupäev

Aadress:

Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond

E-SERVICE
E L E K T R I T O O D

Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee

Elektrilööde reg. nr.:
EL10360030-0001