

## TULEKUSTUTI KONTROLL AKT

Objekt: Micro-Fix OU,  
Linda 6, Narva



Kontrollimise kuupäev: 02.10.2017

Число осуществления контроля:

Akti väljastamise kuupäev: 05.10.2017

Число выдачи акта:

Mis tulekustuti(d): Pulberkustuti - 2 tk

Какой огнетушитель(и):

Avastatud puudused:

Обнаруженные неполадки:

**Tehtud tööd:** Paigaldatud korrusele 2 uut pulberkustutid. Kontrolli käigus oli tehtud järgmine töö: pealdise loetavuse kontroll, päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine; tulekustuti rõhu kontrollimine, pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine; vooliku kontrollimine, kere väline vaatlus, tulekustuti vastavuse kontrollimine käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele, tulekustutid on varustatud kontrollilipikuga.

Выполненная работа:

Järgmine kontroll: 10.2019

Tehniku nimi: Ivan Egorov

Имя техника:

Andis üle: ...Ivan Egorov (allkirjastatud digitaalselt) .....

Võttis vastu: .....

