

Laur Valgur  
AS KH Energia-Konsult  
Laur.Valgur@khenergia.ee

Teie 28.11.2022

Meie 14.12.2022 nr 3-1.1/2022/4849-2

### **Vastus kooskõlastuse taotlusele**

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) teistkordselt taotluse Teie poolt OÜ Elektrilevi tellimusel koostatava tööprojekti „Uus liitumine madalpingel kindlaksmääratud piirkonnas, Kuuserva Tuhala küla Kose vald Harju maakond“ Töö nr LR6611 asendiplaani kooskõlastamiseks.

Annate oma taotluses teada, et projektis on ühe maaomaniku soovil muudetud maakaabli asukohta. Kui enne oli kaabel projekteeritud üle RMK haldusalasse kuuluva kinnistu Paunküla metskond 375 (katastritunnus 33701:002:1031) piiril asuva teetruubi, siis maaomaniku soovil projekteerisite kaabli ümber truubi läbi kraavi põhja. Muus osas jääb kaitsetorus maakaabel samasse asukohta.

RMK on tutvunud esitatud uue asendiplaaniga ning kooskõlastab projektlahenduse „Uus liitumine madalpingel kindlaksmääratud piirkonnas, Kuuserva Tuhala küla Kose vald Harju maakond“ Töö nr LR6611 eelpool nimetatud kinnistu osas tingimusel, et kaitsetorus maakaabel paigaldatakse kraavi põhjast vähemalt 0,7 m sügavusele.

Kasvavate puude raie vajadusel RMK hallataval maal tuleb pöörduda RMK Ida-Harjumaa metskonna poole raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raietööde korraldamiseks vähemalt kaks kuud enne ehitustöödega alustamist.

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialistile Urve Jõgi ([urve.jogi@rmk.ee](mailto:urve.jogi@rmk.ee)).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai  
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee