

KS1-00+50	19.93	Projekteeritud maapinna kõrgusmärk
Projekteeritud reovee avaliku	1)18.13 m	±110 Välvitava toru peale kõrgusmärk ja Ø
survekanalisatsiooni sisse	2)18.13 m	±110 I siseneva toru peale kõrgusmärk ja Ø
tähts	h: 1.80 m	Sõlme sügavus (toru peale)
koos piketaažiga		
V1-00+50	19.85	Projekteeritud maapinna kõrgusmärk
Projekteeritud avaliku	18.10	Kõrgusmärk toru peale
veetorstoru sisse tähts	h: 1.80 m	Sõlme sügavus (toru alla)
koos piketaažiga		
	1. PRK0020741	Geoloogia puurauk
	10m. moreen.	

**Geodeetiline uuring:**

**Kasutatud materjalid:**

Maa-ja Ruumiameti katastripiiride väljavõte seisuga 10.02.2025

Maa-ja Ruumiameti LIDAR väljavõte seisuga 10.02.2025

5DEhitus OÜ töö nr TJ 4-09.2014 (20.02.2025)

**Möödistustööde käik**

**Möödistus oli teostatud 10cm lume/jääkihiga**

Möötmistööd teostati objektil veebruaris 2025.

**Kooskõlastused:**

Tehtud on andmeväljastus päring Elektrilevisse, ELASAsse ja Teliasse, möödistataval maa-alal olevate maa-aluste elektrikaablite ning sidekaablite kohta.

Elektrilevi saadud andmeväljastustel sai peale märgitud ka Enefiti sidekaablid.

Veetrass ja kanalisatsioon asendilisel kinnitatud AS Emajõe Veevärgi poolt.

Drenaaž asendilisel kinnitatud Maa-ja Ruumiameti poolt.

**Märkused**

Möödistustas võib leiduda tundmatuid kaableid ja gaasi torustikke, mida pole plaanile kantud andmete puudumise tõttu.

Vastutav geodeet: Janno Vään


Kutsetunnistus nr.194166

Kutsenimetus: Geodeet, tase 7

MÄRKUS:

Asendiplaani tuleb lugeda koos Seletuskirja, pikiprofiilide, puurimiskaevikute (kilpidega) ristlõike ja riigimaantee põikprofiilide joonistega.

Vajadusel nõrduv vee-ettevõtte ja projekteerija poole.

Nr.				Muudatus		Muutaja	Kontrollis	Kuupäev
I						Tarmo Vastu	Tarmo Vastu	
	<b>KUM Projekt 00</b> Sepise tn 1 Tallinn, Harju maakond tel. 514 4725 info@kumprojekt.ee reg. koode: 11074214 MTR nr: EEP001781					Tellija: AS Emajõe Veedri  Projekt nimetus: "Vahi dekuvi ja Erala küla vahelise DVK projekteerimine"  Address: Erala küla reoveeposti (Partneri kinnistu) küni Vahi dekuvi (Aeghehla tänav), Tartu maakond		
	Nimi	Alkiri	Kuupäev		Joonis:			
	Kinnitust:	K. Laurits	/digialkiri/	14.12.2025	Välisevareustuse ja kanalisatsiooni ASENDIPLAAN			
	Kontrollis:	T. Vastu	/digialkiri/	14.12.2025	survelaotusdud PK 34.440-37.480			
	Koostas:	T. Vastu	/digialkiri/	14.12.2025	(sh. Nararann-Bhalli) teel			
Fai / Kujutis	0235_3K_3W-04-01.dwg		14.12.2025	AS-4	11 PK3440-40-37+60	M500Kv	Eriosa:	Staudum:
						1500Kv	TK	0325