

From: "Kristo Kokk" <kristo.kokk@rmk.ee>
Sent: 02/05/2024 16:55:57
To: "Ene Timberg" <ene.timberg@rmk.ee>
Cc:
Subject: Fwd: elektriprojekti IP6945 " Laane RDTJ AJ fiider F1 nõuetekohasuse tagamine. Kõrkküla, Kambja vald, Tartu maakond / Logina küla, Põlva vald, Põlva maakond." kooskõlastamine / teavituskiri

Tere,

Palun pane dhs-i ja saada Tiidule ja Toomasele.

Tervitades
Kristo

Saadetud rakendusest [Outlook Androidile](#)

Saatja: Mee, Andres <A.Mee@leonhard-weiss.com>

Saatmisaeg: Neljapäev, mai 2, 2024 3:54:40 PM

Adressaat: Kagu <kagu.regioon@rmk.ee>

Teema: elektriprojekti IP6945 " Laane RDTJ AJ fiider F1 nõuetekohasuse tagamine. Kõrkküla, Kambja vald, Tartu maakond / Logina küla, Põlva vald, Põlva maakond." kooskõlastamine / teavituskiri

Lp Tiit Timberg
RMK Regiooni metsaülem Valga-, Põlva- ja Võrumaal
Tel. 504 5761

Lp Toomas Haas
RMK Regiooni metsaülem Tartu- ja Jõgevamaal
Tel. 515 5090

Kiidjärve metskond 204 (87201:002:0452) ja Elva metskond 190 (28201:001:0076) maaüksuste esindajad Põlva vallas ja Kambja vallas

Edastame teile elektriprojekti kooskõlastamiseks Kiidjärve metskond 204 maadele jäävas elektrivõrkude osas ja täiendavalt teavitame sama projekti mahus olemasoleva 0,4 kV õhuliini üleviimises 1 kV tööpingele Elva metskond 190 maaüksusel jäävas elektrivõrgu osas.

LEONHARD WEISS OÜ on koostanud Elektrilevi OÜ tellimusel elektriprojekti, töö nr IP6945 " Laane RDTJ AJ fiider F1 nõuetekohasuse tagamine. Kõrkküla, Kambja vald, Tartu maakond / Logina küla, Põlva vald, Põlva maakond." Projekteeritud on olemasoleva 0,4 kV õhuliini ümberehitustööd olemasoleval liinitrassil osaliselt kaheahelaliseks liiniks koos õhuliini ühe ahela üleviimisega 1 kV tööpingele ning uue 1 kV / 0,4 kV mastalajaama ehitusega tarbijate pingeprobleemide lahendamiseks.

Teile kuuluval Kiidjärve metskond 204 maaüksuse servas paiknev 0,4 kV õhuliin viiakse üle 1 kV tööpingele, õhuliinile ehitatakse täiendav 0,4 kV liiniahel. Lisaks asendatakse õhuliini post M2 uue puitpostiga ning nurgamastidele M2 ja M5 paigaldatakse täiendavad puittoed mastist kuni 5,5m kaugusele. Masti toe paigaldusele ettejääv võsa ja puud eemaldatakse.

Elva metskond 190 maaüksusel viiakse olemasolev 0,4 kV õhuliin üle 1 kV tööpingele. Liiniehituslikult muudatusi pole ette nähtud.

1 kV õhuliini kaitsevöönd jääb endiseks ja kaitsevöönd ulatub liini teljest 2m kauguseni. 1 kV õhuliini liinijuhe tähistatakse 1 kV tähisega iga posti juures.

Palume teil tutvuda koostatud projektlahendusega ja kooskõlastada uute puittugede paigaldus ja kuni 1kV õhuliini ümberehitustööd õhuliini olemasoleval liinitrassil.

Projekti kooskõlastuseks palume saata meile sellekohane vastus e-kirjaga aadressil: a.mee@leonhard-weiss.com

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ
elektriteenuste divisjon
Kagu regioon

ionid regioonid

Andres Mee
projekteerija

Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708

Tel + 372 511 9005

a.mee@leonhard-weiss.com

<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).